

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid, versie 12 december 2024

De richtlijn van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid sluit aan op de aspecten redelijkheid, geleidelijkheid en basisniveau zoals opgenomen in het Besluit Toegankelijkheid. De functie van het gebouw bepaalt welke (technisch toetsbare) criteria uit de Richtlijn

"Stichting Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is de eigenaar en beheerder van het beeldmerk en bijbehorende criteria. Van deze criteria mag niks worden gedupliceerd of worden herschreven. "



Brons:

Meest basale niveau van toegankelijkheid. Waar mogelijk kunnen mensen met een beperking gebruik maken van de voorzieningen in het gebouw. Dit niveau bevat criteria die haalbaar zijn voor veel bestaande kleinschalige gebouwen waar bijvoorbeeld een horeca-, winkelbedrijf, vakantie-accommodatie, vrijetijdsaccommodatie of zakelijke dienstverlener gevestigd zit. Ook bestemd voor gebouwen die een historische karakter hebben, of vóór het Bouwbesluit gebouwd zijn. Dit niveau is voor het merendeel van de bestaande gebouwen in Nederland haalbaar met kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een drempelhulp. Er hoeven in principe geen ingrijpende (bouwkundige/-technische) aanpassingen gedaan te worden. Gericht op het publieke deel van het gebouw.

Zilver:

Met dit niveau van toegankelijkheid zijn het gebouw en de voorzieningen in het gebouw een stap dichterbij integrale toegankelijkheid. Bestaande gebouwen die vóór inwerkingtreding van het bouwbesluit gebouwd zijn, zullen mogelijk alsnog aanpassingen moeten doen om dit niveau te behalen. Voor een deel van de bestaande gebouwen zijn bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk. Dit betreffen echter geen grootschalige structurele aanpassingen. Gericht op het publieke deel van het gebouw. Dit keurmerk-niveau is identiek aan de criteria die van 2016 t/m 2018 golden voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Goud:

Een gebouw met een gouden keurmerk is bijna geheel en integraal toegankelijk. Er is voldoende ruimte om het gebouw met een hulpmiddel zoals een rolstoel of rollator te betreden en er kan goed gemanoeuvreerd worden. Naast de fysieke aspecten voldoet het gebouw ook aan bepaalde eisen voor mensen met een visuele of auditieve beperking. In bestaande gebouwen zullen mogelijk aanpassingen moeten worden verricht om aan dit niveau te kunnen voldoen. In bepaalde gevallen kunnen dit ook bouwkundige aanpassingen zijn. Dit keurmerk niveau is geïnspireerd op de internationaal bekende NEN-ISO 21542-2012.

Platina:

Het platina keurmerk is gebaseerd op de NEN-ISO 21542-2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018. Een gebouw met dit keurmerk is integraal, gelijkwaardig en zelfstandig toegankelijk voor iedereen. Voor mensen met een beperking, maar ook voor lange mensen, kleine mensen en mensen met obesitas. Het voldoet tenminste aan de eisen die door de voormalige Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), iederin, gesteld worden.

1. Bereiken	2. Betreden (inclusief verticaal en horizontaal bewegen)
1.1 Gehandicapten parkeerplaats	2.1.1 Handmatige buitendeur
1.2 Parkeerterrein Garage	2.1.2 Schuifdeur - buiten
1.3 OV-halte	2.2 Automatische buitendeur
1.4 Voetgangersoversteekplaats	2.3 Tourniquetdeur
1.5 Buitenroute	2.4.1 Handmatige binnendeur
1.6 Bewegwijzering – Buiten	2.4.2 Schuifdeur - binnen
1.7 Verlichting – Buiten	2.5 Binnenroute
1.8 Hellingbaan – Buiten	2.6 Bewegwijzering – Binnen
1.9 Trap – Buiten	2.7 Verlichting – Binnen
1.10 Kooilift	2.8 Geluid
1.11 Hefplateaulift	2.9 Communicatie middelen
1.12 Platformlift (opklapbaar)	2.10 Hellingbaan – binnen
1.13 Oprit	2.11 Trap – binnen
1.14 Scootmobielplaats	2.12 Tribune trap
1.15 Handbike-plaats	2.13 Assistentiehond

3. Gebruiken

- 3.1 Balie
- 3.2 Wachtruimte
- 3.3 Betaalautomaat
- 3.4 Bedieningselement
- 3.5 Meubilair – Tafel
- 3.6 Meubilair – Stoelen
- 3.7 Verblijfsruimte
- 3.8 Rolstoelplaats
- 3.9 Bruikbaar toilet
- 3.10 Rolstoelvriendelijk toilet
- 3.11 Alarmkoord
- 3.12 Wastafel
- 3.13 Kleedruimte
- 3.14 Doucheruimte
- 3.15 Sanitaire ruimte
- 3.16 Sportaccommodatie
- 3.17 Zwembad
- 3.18 Locker
- 3.19 Paskamer
- 3.20 Winkels (MKB)
- 3.21 Restaurant
- 3.22 Slaapkamer
- 3.23 Bed
- 3.24 Badkamer
- 3.25 Keuken
- 3.26 Vakantie accommodatie
- 3.27 Museum

4. Veilig naar buiten

- 4.1 Vluchtroute
- 4.2 Vluchtdeur

Uitleg over tabbladen, elementen, niveau Keurmerk en doelgroepen

Tabbladen en elementen

De criteria van het NLKT zijn in verschillende tabbladen geplaatst. Deze tabbladen zijn gecategoriseerd en hiernaar wordt verwezen met de term 'Elementen'.

Een ruimte, activiteit of route heeft meerdere elementen die de toegankelijkheid beïnvloeden. De criteria van alle aanwezige elementen zijn dan ook van toepassing voor het betreffende niveau van de toegankelijkheid.

Voor een keurmerk is het van belang dat ieder element binnen een locatie volledig voldoet.

Waar mogelijk is in ieder tabblad aangegeven welke andere elementen invloed hebben.

Het is afhankelijk van de lokale situatie of andere elementen óók invloed hebben.

Brons	Zilver	Goud	Platina
-------	--------	------	---------

Niveau van het Keurmerk per criterium in kleur aangegeven

De criteria zijn op volgorde van het in niveau oplopende keurmerk: van brons naar zilver, van zilver naar goud en van goud naar platina.

Deze criteria worden aangescherpt en/of uitgebreid binnen het element tot het hoogst haalbare keurmerk (platina).

Een eis voor het bronzen keurmerk, kan in latere rijen in het tabblad, qua criterium worden aangescherpt voor zilver, goud of platina.

Het bijhorende niveau is aangeduid met een kleur en achter het criterium geplaatst, zoals hiernaast uitgebeeld.

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief	Blanco
------------	---------	----------	-----------	--------

Doelgroep waarop het criterium betrekking heeft is in kleur aangegeven

Bij de criteria is met kleuren aangeduid op welke doelgroep het criterium invloed heeft.

De doelgroepen zijn hierbij gecategoriseerd als 'Mobiliteit', 'Visueel', 'Auditief', 'Cognitief' en 'Overig'. In de laatste kolom 'Overig' zijn letters geplaatst om aan te geven voor welke doelgroep het desbetreffende criterium van toepassing is:

K = Kleine mensen, L = Lange mensen, O = Obesitas.

De bijhorende kleuren zijn vóór ieder criterium geplaatst, zie het voorbeeld hiernaast.

Deze kleuren hebben een informatief doeleind en hebben geen invloed op het keurmerk.

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Gehandicaptenparkeerplaats				
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 1.13 Oprit 3.3 Betaalautomaat (Parkeerautomaat) 3.4 Bedieningselement (Parkeerautomaat)	x	x	x	x
					Er dient minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te zijn die voldoet aan onderstaand genoemde criteria. Voorwaarde: - Er is een privaat parkeerterrein voor bezoekers; - Er zijn één of meerdere openbare parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor bezoekers van de locatie; - De locatie is in eigendom van de gemeente (buurtcentra, gemeentehuizen, gymzalen, basis- of middelbare scholen, stadions, begraafplaatsen, openbare toiletten of kinderboerderijen).	x	x		
					Er dient minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te zijn die voldoet aan onderstaand genoemde criteria. Voorwaarde: - Er is een privaat parkeerterrein voor bezoekers; - Er zijn één of meerdere openbare parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor bezoekers van de locatie; - Er zijn binnen 50m van de entree één of meerdere openbare parkeerplaatsen (Geen parkeergarage).			x	x
					Aaneengesloten stroef oppervlak. Geén schelpen, open bestrating, gras en dergelijke.	x	x	x	x
					Verkeersbord E06 of ander bord met rolstoelsymbool OF duidelijke tekst én een 'P'. Bij een vakantiewoning, chalet of B&B geldt dit criterium enkel bij meer dan één parkeerplaats.	x	x	x	
					De openbare gehandicaptenparkeerplaats bevindt zich op maximaal 100m afstand van de hoofdingang (200m in een voetgangersgebied). Voorwaarde: - De locatie is in eigendom van de gemeente (buurtcentra, gemeentehuizen, gymzalen, basis- of middelbare scholen, stadions, begraafplaatsen, openbare toiletten of kinderboerderijen).	x	x		
					De openbare gehandicaptenparkeerplaats bevindt zich op de dichtstbijzijnde mogelijkheid. Voorwaarde: - De dichtstbijzijnde rijbaan van de openbare weg / openbare parkeerplaats bevindt zich op meer dan 100m afstand van de hoofdingang.	x	x		
					Duidelijke afbakening van het parkeervak ten opzichte van de omliggende bestrating door middel van lijnen (met een breedte van ten minste 10cm) en of een vlak met contrastwaarde van ten minste 0,3 ten opzichte van de omliggende bestrating.		x	x	x
					Minimale afmeting van het parkeervak: Haaks parkeren: 350x500cm (Breedte x Lengte) Evenwijdig parkeren: 200x600cm (Breedte x Lengte)		x	x	x

				Aan één lange en één korte zijde bevindt zich een vrije, vlakke en veilige in- en uitstapruimte van ten minste 150cm breedte op hetzelfde niveau als het vak van de parkeerplaats en gesitueerd buiten de rijbaan en/of het fietspad. Bij parkeerterreinen, parkeergarages of in verkeersluwe wijken mag de draaicirkel (gedeeltelijk) op de rijbaan of op het fietspad liggen. De afmeting van een vak is gebaseerd op een standaard auto van maximaal 200cm x 450cm.		x	x	x
				Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 1.13 Oprit		x	x	x
				Bij een stoeprand naar de dichtstbijzijnde stoep, is er op maximaal 5m afstand een oprit om de onveilige situatie te verlaten. Als de verkeerssituatie dit niet toelaat, is de oprit zo dichtbij mogelijk.		x	x	x
				Er is een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig op maximaal 50m afstand van de hoofdingang. Voorwaarde: - Er is een rijbaan van de openbare weg, parkeerterrein en/of eigen terrein binnen 50m van de hoofdingang.			x	x
				De gehandicaptenparkeerplaats bevindt zich op de dichtstbijzijnde mogelijkheid. Voorwaarde: - De dichtstbijzijnde rijbaan van de openbare weg / openbare parkeerplaats bevindt zich op meer dan 50m afstand van de hoofdingang.			x	x
				Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn gemarkeerd met een verkeersbord E06.				x
				Indien er een niveauverschil aanwezig is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute die naar de entree leidt, dan moet binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijk op- en afrit of een hellingbaan of lift aanwezig zijn.				x
				De dwars- of langshelling van het parkeervak is ten hoogste 2% (1:50).				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Parkeerterrein/garage	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 1.13 Oprit 3.3 Betaalautomaat (Parkeerautomaat) 3.4 Bedieningselement (Parkeerautomaat)	x	x	x	x
					Op een parkeerterrein of in een parkeergarage dient minimaal 2% van het totale aantal parkeerplaatsen en minimaal 1 plaats een gehandicaptenparkeerplaats te zijn.	x	x		
					0-100 parkeerplaatsen: Op een parkeerterrein of in een parkeergarage dient minimaal 4% van het totale aantal parkeerplaatsen en minimaal 1 plaats een gehandicaptenparkeerplaats te zijn.			x	x
					Vanaf 101 parkeerplaatsen: Op een parkeerterrein of in een parkeergarage dient minimaal 3% van het totale aantal parkeerplaatsen en minimaal 1 plaats een gehandicaptenparkeerplaats te zijn.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		OV Halte	Brons	Zilver	Goud	Platina
				L	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.4 Voetgangersoversteekplaats 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					De hoogte van het perron bedraagt 18cm, gemeten vanaf de verharding voor het perron.	x	x	x	x
					Het perron heeft een minimale breedte van 150cm, inclusief de perronrand.	x	x	x	x
					Op het perron: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 120cm. De minimum breedte is ten minste 90cm bij plaatselijke vernauwingen (abri, haltepalen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand of doos. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.	x	x	x	x
					Er is verlichting aanwezig op het perron.	x	x	x	x
					Indien er een abri aanwezig is, dan is er een vrije opstelruimte van minimaal 140x90cm beschikbaar.	x	x	x	x
					Indien glazen wanden rondom de abri, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een contrasterende markering van minimaal 10cm hoog tussen 90-160cm hoogte. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.	x	x	x	x
					Ter hoogte van de instapplaats(en) is een vrije draaicirkel met een diameter van minimaal 150cm beschikbaar.	x	x	x	x
					Het perron is egaal.		x	x	x
					Indien er moet worden overgestoken om de route naar de entree te vervolgen, dan dient er een veilige oversteekplaats aanwezig te zijn. Zie 1.3 Voetgangersoversteekplaats.		x	x	x
					De reisinformatie wordt aangeboden in statische of dynamische vorm. De informatie is tussen 140 en 160cm hoogte geplaatst.		x	x	x
					In het geval van dynamische reisinformatie, is er een audioknop aanwezig voor het laten omroepen van de reisinformatie.		x	x	x
					De tekst en de pictogrammen van de statische of dynamische reisinformatie zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x	x
					De perronband bevat markering over de gehele lengte van het perron.			x	x
					Het perron is direct achter de perronband voorzien van zwart-witte blokmarkering. Bij voorkeur begint de zwart-witte blokmarkering bij de in- en uitrijruimte.			x	x
					Er is een klanktegel aanwezig ter hoogte van de instapplaats.			x	x

				De instapplaats is gemarkeerd door kleurcontrast en een noppenprofiel.			x	x
				Er is een geleidelijn met ribbelprofiel over de gehele lengte van het perron aanwezig die aansluit op eventueel omliggende geleidelijnen in de omgeving.				x
				Eventuele hellingen dwars op de looprichting van het perron zijn ten hoogste 2% (1:50) en van de weg af.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Voetgangersoversteekplaats				
			L		Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Hoorbaar, visueel en tactiel signaal: - hoorbaar signaal met automatische aanpassing van het volume aan het omgevingsgeluid; - visueel signaal met een hoog contrast ten opzichte van de achtergrond.			x	x
					Activering: - automatische activering; - als alternatief activering door middel van een drukknop.			x	x
			K		Voorbeeldberekening van loopsnelheden 0,7 m/s (Danish Road Directorate) tot 1,0 m/s (Richtlinien für Lichtsignalanlagen, RiLSA:2015) voor langzaam lopen op oversteekplaatsen met veel oudere mensen en kinderen.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Route - Buitenpaden (Openbare ruimte, tuinen, parken, wandelroutes)	Brons	Zilver	Goud	Platina
			L		Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.12 Liften 1.13 oprit.	x	x	x	x
					Vrij van rookplekken. Een rookplek bij de entree deur bevindt zich minimaal 5m van de entree deur verwijderd.			x	x
					Indien er een niveauverschil >3cm aanwezig is (drempel, trede, trap), dan is er óók een op- en afrit, hellingbaan of lift om het niveauverschil te overbruggen.	x			
					Indien er een niveauverschil >2cm aanwezig is (drempel, trede, trap), dan is er óók een op- en afrit, hellingbaan of lift om het niveauverschil te overbruggen.		x	x	x
					Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is 80cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, lantaarnpalen, bomen. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen. De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.	x			

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		
				Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is 85cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, lantaarnpalen, bomen. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen. De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.		x		
				Op hoofdroutes: Ten minste een halfverharding die met een rolstoel of rollator begaanbaar is. Toegestaan: Grind met een honinggraatsysteem. Niet toegestaan: Grind zonder honinggraatsysteem, los/mul zand, kiezels, houtsnippers.		x		
				Op hoofdroutes: Een volledige verharding.			x	x
				Op hoofdroutes: Een egaal pad. Geen gaten, uitstekende tegels of grote oneffenheden.		x	x	x
				Een afvoergoot op de route mag een breedte van maximaal 20cm en/of een diepte van maximaal 4cm hebben. De goot is voorzien van een contrasterende kleur (>0.3) ten opzichte van de omliggende bestrating.		x	x	x
			L	Een vrije doorgangshoogte van 210cm; Volledig vrij van laaghangende obstakels (luifels, decoratie, boomtakken);		x	x	

				Indien er een niveauverschil >5cm aanwezig is (drempel, trede, trap), is deze voorzien van een contrasterende kleur ten opzichte van de aangrenzende vloer.			x	x
				Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m ten behoeve van het passeren van kindervagens, rolstoelen en voetgangers. Aanbevolen is 180cm. De minimum breedte is 90cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, lantaarnpalen, bomen. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen. De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.			x	x
				Op hoofdroutes: De minimum maten bij (haakse) hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten voldoen aan de 'A+B formule', waarbij het volgende geldt: - A+B is ten minste 235cm; - A en B zijn afzonderlijk minimaal 110cm. Bij deze afmetingen is uitgegaan van de wendbaarheid van een scootmobiel. In de binnensituatie wordt de A+B formule benaderd vanuit een rolstoel en gelden andere afmetingen (zie 2.5). Een tijdelijk of los obstakel zoals beschreven in de vrije doorgangsbreedte wordt niet meegerekend in de breedte nabij de hoek. Indien in de hoek een vrij oppervlak van 180x180cm aanwezig is, wordt de A+B formule niet berekend en gelden de reguliere vrije doorgangsbreedte criteria.			x	x
				Onder elk object dat in de route uitsteekt of uitspringt op een hoogte van meer dan 10cm en een afstand van meer dan 10cm ten opzichte van de wand is een veiligheidsafscherming (plint, trottoirband of rail) aanwezig waar met een taststok tegen getikt kan worden. Voorwaarde: - Een beschermende plint, trottoirband of soortgelijke barrière op een hoogte van ten minste 10cm en maximaal 10cm terug gelegen ten opzichte van de voorzijde van het uitstekende of uitspringende object; - Een rail met de onderzijde maximaal 10cm boven de grond; - Een vleugelconstructie, zoals vleugelwanden of zijschotten, waarbij de onderrand zich niet op een grotere hoogte dan 30cm boven de grond of het vloeroppervlak bevindt en ononderbroken doorloopt tot 100cm boven de grond of het vloeroppervlak; - Een visueel contrast (>0,3) t.o.v. de achtergrond met de LRV waarde van het lichtere oppervlak ≥ 40 punten.			x	x
			L	Een vrije doorgangshoogte van 230cm; Volledig vrij van laaghangende obstakels (luifels, decoratie, boomtakken);				x

				Een keerruimte met een diameter van ten minste 210cm gelegen op iedere 75m lengte van een route. Zowel binnen als buiten de publieke zone.				x
				Een keerruimte met een passeerruimte van ten minste 180x210cm (B x L) gelegen op iedere 20m lengte van een route. Zowel binnen als buiten de publieke zone.				x
				Hellingen dwars op de looprichting (dwarshelling) zijn ten hoogste 2% (1:50).				x
				Spleten in vloeren, hellingbanen, terreinen: Maximaal 2cm breed en hoog.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Bewegwijzering - Buiten				
					De entree is duidelijk herkenbaar door middel van naam, bord of omgeving.			x	x
					Indien er een alternatieve entree aanwezig is die toegankelijk is, dan is er bewegwijzering vanaf de hoofdentree naar de toegankelijke alternatieve entree.			x	x
					De bewegwijzering is voorzien van tekst en symbolen.			x	x
					De tekst en symbolen op de bewegwijzering zijn contrasterend ten opzichte van het bord waarop deze geplaatst zijn.			x	x
					Het bewegwijzeringsbord is contrasterend ten opzichte van de achtergrond.			x	x
					De letterhoogte van de tekst en symbolen zijn in verhouding met de leesafstand.			x	x
					Een font dat bestaat uit een sans serif lettertype zoals: Helvetica, Arial.				
					Een lettertype met duidelijke herkenbare op- en neergaande lijnen. Bijvoorbeeld: Bij een Romeins schrift moet de neergaande lijn 20% bedragen van de hoogte van het hoofdletterteken.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Verlichting - Buiten				
					Buitenomgeving: ten minste 20 lux lichtsterkte op het loopoppervlak.			x	x
					Bij benadering van een niveauverschil: 150 - 200 lux. Voorbeeld: - Trap Roltrap Lift			x	x
					Bij benadering van een hellingbaan: Min. 200 lux. Op de hellingbaan: Min. 150 lux.			x	x
					In een liftcabine: Min. 100 lux. Verlichting in een liftcabine is uniform verdeeld. Voorkeur voor bedieningselementen: Min. 200 lux.			x	x
					Verlichting veroorzaakt geen verblinding of schaduw. - Scherm lichtbronnen af; - Maak geen gebruik van indirecte verlichting; - Maak geen gebruik uplighters; - Maak geen gebruik van licht spots;			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Hellingbaan - Buiten	Brons	Zilver	Goud	Platina
					De hellingbaan in de buiten situatie wordt door andere (mobiliteit) gebruikers gebruikt, dan de binnen hellingbaan. De voornaamste 'andere' gebruiker is de persoon met scootmobiel. Het uitgangspunt voor de toegankelijkheid van gebouwen, is dat de scootmobielgebruiker de entree van de locatie moet kunnen bereiken. Vanaf de entree wordt gesteld dat de persoon met scootmobiel een kleine afstand kan lopen of een overstap kan maken op een leenrolstoel. De scootmobiel wijkt in formaat, wendbaarheid en snelheid af van de (elektrische) rolstoel. De buiten hellingbaan moet hierop afgestemd worden met onderstaande criteria.				
				L	De vrije doorgangsbreedte is gelijk aan de criteria bij element: 1.5 Buitenroute.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 1.7 Verlichting	x	x	x	x
					Hellingen flauwer dan (4%) worden binnen toegankelijkheid niet als helling geïnterpreteerd maar als 'vals plat'. Voor deze hellingen bestaan geen criteria in NLKT.	x	x	x	x
					De hellingbaan is nagelvast, anti-slip en kan een gewicht van 350kg dragen (elektrische rolstoel/scootmobiel).	x	x	x	x
					Bij een hoogteverschil van 3-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 24%.	x			
					Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 21%.	x			
					Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.	x			
					Bij elke 100cm niveauverschil, is een horizontaal vlak van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan aanwezig.	x			
					Aan het begin en eind van de hellingbaan is een gebruiksvlak van 120x150cm aanwezig. Indien de bezoeker moet draaien om de hellingbaan te betreden/verlaten is dit vlak 150x150cm.	x	x		
					Bij elke 50cm hoogteverschil, is een horizontaal vlak van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan aanwezig.		x		
					Indien de hellingbaan/drempelhulp zich bij een deur bevindt, heeft deze de breedte van de volledige (meervleugelige) deur.		x	x	x
					Bij een niveauverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 20%.		x	x	x
					Bij een niveauverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 17%.		x	x	x
					Bij een niveauverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.		x	x	x
					Bij een niveauverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.		x	x	x
					Bij elke 50cm hoogteverschil, is een horizontaal vlak van ten minste 210cm lengte en 210cm breedte aanwezig.			x	x
					Aan het begin en eind van de hellingbaan is een gebruiksvlak van 180x210cm aanwezig. Indien de bezoeker moet draaien om de hellingbaan te betreden/verlaten is dit vlak 210x210cm.			x	x

				Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een niveauverschil bevindt van 10-50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm aanwezig, om tegen het afrijden te beveiligen.			x	x
				Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een niveauverschil bevindt van 50-100cm , dan is er bij deze rand of randen een borstwering met een hoogte van ten minste 90cm aanwezig, om tegen het afrijden te beveiligen.			x	x
				Er is een visueel contrast van het oppervlak van de hellingbaan ten opzichte van het aangrenzende bordes of vloeroppervlak onderaan de hellingbaan. Voorwaarde: - CM $\geq$ 30% (verschil in LRV $\geq$ 30 punten), met de LRV van het lichtere oppervlak $\geq$ 40 punten; - Een strook met een breedte van ten minste 10cm met een visueel contrast van CM $\geq$ 60% (verschil in LRV $\geq$ 60 punten) aan het begin- en eind van de hellingbaan.			x	x
				Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een niveauverschil bevindt van 5-50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm aanwezig, om tegen het afrijden te beveiligen.				x
				Bij een niveauverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 16,6%.				x
				Bij een niveauverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.				x
				Bij een niveauverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 8,5%.				x
				Bij een niveauverschil van 25-50cm, een hellingspercentage van ten hoogste 6,25%.				x
				Bij een niveauverschil van 50-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 5%.				x
				Bij meer dan 25cm hoogteverschil ten minste één stabiele vrij omvatbare leuning welke zich met de bovenzijde op 85-95cm bevindt.				x
				Leuning: Indien ronde vormgeving is de omtrekmaat 15cm.				x
				Leuning: Indien rechthoekige vormgeving is de breedte max. 10cm.				x
				Leuning: De leuning is geheel vrij te omvatten met voldoende ruimte rondom de leuning en obstakelvrij.				x
				Leuning: er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
				Leuning: voor het begin en voorbij het einde van de hellingbaan steekt deze ten minste 30cm uit (horizontaal gemeten).				x
				Leuning: De uiteinden van de leuning hebben een gesloten vormgeving waardoor de mouw van een jas er niet achter kan blijven haken.				x
				Leuning: Het uiteinde van de leuning steekt niet uit in de ruimte.				x

Bruggen	Brons	Zilver	Goud	Platina
In het geval van een brug (over water of weg), is deze bij voorkeur <u>niet</u> bolvormig vormgegeven. Indien een bolvormige brug, voldoet deze zowel bij begin- en eind aan het maximale stijgingspercentage, passend bij de hoogte van de brug.				



Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Trap - Buiten				
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):	x	x	x	x
					1.7 Verlichting				
					De trap is voorzien van een leuning aan ten minste één zijde van de trap.	x			
					De trap is voorzien van een leuning aan beide zijden van de trap. De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 85-95cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de aantrede tot de bovenzijde van de leuning.		x	x	x
					Het is een gesloten trap.		x	x	x
					Er is een hoog contrasterende markering over de volle breedte van alle treden aanwezig. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.		x	x	x
					Een visueel contrasterende streep van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.			x	x
					De trap bevindt zich niet in een directe looproute. Indien de trap wel in een directe looproute geplaatst is (open ruimte), dan is er een tactiele indicator op het loopoppervlak aangebracht bij de toegang tot de trap.			x	x
					De trap bevindt zich niet in een directe looproute. Indien de trap wel in een directe looproute geplaatst is (open ruimte), dan is er een afscherming aan de zij- en achterkant aanwezig welke voorkomt dat een bezoeker onder de traptredes kan komen. Het element: 1.3 Buitenroute - Doorgangshoogte is hier van toepassing.			x	x
					De treden zijn aaneengesloten, niet transparant en met een stroef oppervlak.			x	x
					De optrede is max. 18,5cm.				x
					De aantrede voldoet aan de formule: $1x \text{ aantrede} + 2x \text{ optrede} = 60-70\text{cm}$.				x
					Alle aan- en optreden hebben dezelfde maat.				x
					De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 2cm, gemeten direct onder de bovenliggende trede.				x
					De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 5cm, gemeten direct boven de onderliggende trede.				x
					Bij een stijgingshoogte $>100\text{cm}$ is de trapbreedte ten minste 120cm, gemeten tussen de leuning.				x
					Bij een stijgingshoogte $<100\text{cm}$ is de trapbreedte ten minste 90cm, gemeten tussen de leuning.				x
				L	De vrije hoogte boven de trap is ten minste 230cm, gemeten loodrecht boven de voorzijde van de aantrede.				x
					Het begin en eind van ieder trapsegment heeft een bordes met een vrij oppervlak van ten minste 120x120cm.				x
					Bij trappen breder dan 5m (gemeten tussen de buitenste leuning) zijn meerdere compartimenten ingericht met behulp van extra leuning.				x

				K	De trap is voorzien van een tweede leuning aan beide zijden van de trap. De bovenzijde van de tweede leuning bevindt zich op 65-70cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de aantrede tot de bovenzijde van de leuning.				x
					Leuning: Indien ronde vormgeving is de omtrekmaat 15cm.				x
					Leuning: Indien rechthoekige vormgeving is de breedte max. 10cm.				x
					Leuning: De leuning is geheel vrij te omvatten met voldoende ruimte rondom de leuning en obstakelvrij.				x
					Leuning: Er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
					Leuning: Er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.				x
					Leuning: Vóór het begin en voorbij het eind van de trap steekt de leuning ten minste 30cm horizontaal uit. De stijging/daling van de leuning start ter hoogte van de eerste en laatste trede van de trap.				x
					Leuning: De uiteinden van de leuning hebben een gesloten vormgeving waardoor de mouw van een jas er niet achter kan blijven haken.				x
					Leuning: Het uiteinde van de leuning steekt niet uit in de ruimte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Kooilift	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):	x	x	x	x
					1.7 Verlichting				
					De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 80cm.	x			
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 85 x 120cm.	x	x		
					De lift is in werking.	x	x	x	x
				K	Het oproeppaneel bevindt zich tussen 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
					De openingsweerstand van de liftdeur is ten hoogste 4kg. Dit is van toepassing op een handmatig te openen liftdeur.		x		
					De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x	x	x
					De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
				K	Het bedienpaneel bevindt zich op 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	x
					De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
					Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig. Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x	x	x
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 100 x 130cm.			x	
					Er is een akoestische verdiepingsmelder in de lift aanwezig. Deze geeft aan dat een etage bereikt is. Dit is alleen van toepassing op de etages die voor publiek toegankelijk zijn.			x	
					Het reliëf op de bedieningselementen van het oproeppaneel en het bedienpaneel is ten minste 1mm hoog.			x	x
					Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.			x	x
					Het geluidsniveau van hoorbare signalen of spraakmeldingen bevindt zich tussen ten minste 35 dB en 65dB. In een luidruchtige omgeving, is het geluidsniveau te verhogen tot 80dB.			x	x
					Ieder liftbordes op een voor publiek toegankelijke etage heeft een vrij vloeroppervlak van 150 x 150cm.			x	x
					Indien de liftdeur handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
					De liftdeur is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.			x	x
					Indien er in de lift gedraaid moet worden, dan is er een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig.			x	x
					Indien er meer dan 3 stopplaatsen zijn (publiek toegankelijke etages), dan is er een zitje aanwezig op 45-50cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.			x	x
					De lift heeft een geldige keuring.			x	x
					De liftdeur heeft een vrije doorgangshoogte van ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer.				x
					Er is een stevige leuning aan ten minste één van de lange liftwanden op een hoogte van 85 - 95cm.				x

					Liften die een draaicirkel hebben van minder dan 230cm, zijn voorzien van een spiegel op de achterwand tussen 100 – 200cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. Bij doorloopliften bevindt deze spiegel zich niet op de achterwand, maar op zijwand, of boven of naast de deuren. De spiegel is zodanig gepositioneerd dat een bezoeker met een rolstoel of scootmobiel deze kan gebruiken als achteruitkijkspiegel om achterwaarts de lift te verlaten.				x
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 205cm. Hiermee past er een brancard, bed of een bezoeker met een scootmobiel in de lift. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de lift een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 150cm. Hiermee past er een bezoeker met een rolstoel en ook bezoekers met een beperkt aantal typen scootmobielen in de lift.				x
					Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
					De liftbediening bevindt zich 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
				K	Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 90 – 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
					Er is een gesproken verdiepingsmelder in de lift aanwezig. Deze vertelt welke etage bereikt wordt. Dit is alleen van toepassing op de etages die voor publiek toegankelijk zijn.				x
					Er bevindt zich akoestische instapsignalering bij de opstelplaats voor de lift.				x
					Indien zich meerdere liften in een liftblok bevinden, dan is er visuele en akoestische beschikbaarheidssignalering op iedere stopplaats.				x
					Er is een inrijddiepte van ten minste 150cm, gemeten vanaf de lifttoegang, of lifttoegangen. Dit zodat iemand met een rolstoel of scootmobiel rechtvooruit de lift in kan rijden.				x
					De lift heeft een hefvermogen van ten minste 6.300 N.				x
					Het wordt aanbevolen om te zorgen voor een visuele verbindingssignalering, indien er een spreek-luister verbinding is.				x
					Het tweewegcommunicatiesysteem, dat spraakcommunicatie in beide richtingen mogelijk maakt en de passagiers visuele en auditieve informatie verstrekt, bestaande uit: - een geel grafisch symbool volgens ISO 4190-5:2006, tabel C.1, nr. 1, verlicht vanaf het moment dat het alarm wordt ingeschakeld totdat het alarm is opgeheven; - een hoorbaar signaal vanaf het moment dat het alarm wordt ingeschakeld totdat de spraakcommunicatie tot stand is gebracht; - een groen grafisch symbool volgens ISO 4190-5:2006, tabel C.1, nr. 8, dat verlicht is tijdens de spraakcommunicatie.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Hefplateaulift/platformlift	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):	x	x	x	x
					1.7 Verlichting				
					De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 80cm.	x			
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 85 x 120cm.	x	x		
					De lift is in werking.	x	x	x	x
				K	Het oproeppaneel bevindt zich tussen 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
					De openingsweerstand van de liftdeur is ten hoogste 4kg. Dit is van toepassing op een handmatig te openen liftdeur.		x		
					De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x	x	x
					De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
				K	Het bedienpaneel bevindt zich op 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	x
					De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
					Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig. Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x	x	x
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 100 x 130cm.			x	
					Het reliëf op de bedieningselementen van het oproeppaneel en het bedienpaneel is ten minste 1mm hoog.			x	x
					Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.			x	x
					Ieder liftbordes op een voor publiek toegankelijke etage heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 150 x 150cm.			x	x
					Indien de liftdeur handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
					De liftdeur is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.			x	x
					Indien er in de lift gedraaid moet worden, dan is er een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig.			x	x
					Er is een stevige leuning aan ten minste één van de lange liftwanden op een hoogte van 85 - 95cm.				x
					Liften die een draaicirkel hebben van minder dan 230cm, zijn voorzien van een spiegel op de achterwand tussen 100 – 200cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. Bij doorlooptliften bevindt deze spiegel zich niet op de achterwand, maar op zijwand, of boven of naast de deuren. De spiegel is zodanig gepositioneerd dat een bezoeker met een rolstoel of scootmobiel deze kan gebruiken als achteruitkijkspiegel om achterwaarts de lift te verlaten.				x

					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 205cm. Hiermee past er een brancard, bed of een bezoeker met een scootmobiel in de lift. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de lift een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 150cm. Hiermee past er een bezoeker met een rolstoel en ook bezoekers met een beperkt aantal typen scootmobielen in de lift.				x
					Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
					De liftbediening bevindt zich 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
				K	Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 90 – 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
					Er is een inrijddiepte van ten minste 150cm, gemeten vanaf de lifttoegang, of lifttoegangen. Dit zodat iemand met een rolstoel of scootmobiel rechtvooruit de lift in kan rijden.				x
					Indien een platformlift (hefplateaulift), dan heeft deze een hefvermogen van ten minste 3.500 N.				x
					Indien er een spreek-luister verbinding is, dan is er een visuele verbindingssignalering (voor slechthorenden).				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Platformlift (opklapbaar)	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):	x	x	x	x
					1.7 Verlichting				
					De lift heeft een vloeroppervlak van ten minste 75 x 100 cm.	x	x		
					De lift is in werking.	x	x	x	x
					Het liftplateau is voorzien van antislip materiaal.	x	x	x	x
				K	Het oproeppaneel bevindt zich tussen 80 - 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
					De doorgang naast de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm (in opgeklapte stand).		x	x	x
					De doorgang naar de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x		
					Het oproeppaneel heeft een contrasterende kleur t.o.v. de achtergrond.		x	x	x
					De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
				K	Het bedienpaneel bevindt zich op 80 - 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	x
					Het bedienpaneel heeft een contrasterende kleur t.o.v. de achtergrond.		x	x	x
					De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
					Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig. Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x	x	x
					Het plateau heeft een schuine oprijplaat. Bij een hoogteverschil van 1,5 - 5cm heeft deze een hellingspercentage van 25%.			x	x
					Het plateau heeft een schuine oprijplaat. Bij een hoogteverschil van 6 - 7,5cm heeft deze een hellingspercentage van 16,6%.			x	x
					Indien het plateau handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
					De doorgang naast de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm (in opgeklapte stand).			x	x
					Er is een contrasterende kleur aanwezig op de drempels.			x	x
					Hellingbanen hebben een hoogte van ten minste 10cm tijdens gebruik van de lift.			x	x
					Er is een barrière aan de 'benedenverdieping' zijde aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
					Indien draaiende lift; Er is een barrière aan beide zijden aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
					Indien >30cm hoogte tussen liftplateau en traptreden; Er is een barrière aan beide zijden aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
					Er bevindt zich een volledig gesloten paneel aan de wandzijde van ten minste 100cm hoog.			x	x
					Openingen tussen barrières zijn ten minste 10cm breed.			x	x
					Er is een afrijdbeveiliging aanwezig van ten minste 7,5cm langs de open zijden van de lift.			x	x
					Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.			x	x
					Ieder liftbordes heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 150 x 150cm.			x	x

					Het plateau is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.			x	x
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 80 x 120cm.			x	
					De plateaulift heeft een draagvermogen van ten minste 250kg.			x	x
					In het geval van bedieningsknoppen; De knoppen hebben een diameter van ten minste 2cm.				x
					In het geval van bedieningsjoystick; De joystick heeft een lengte van ten minste 3cm.				x
					In het geval van bedieningsjoystick; De joystick is te bedienen met 2,5 - 5N.				x
					De letters of symbolen welke de functie aanduiden op de bediening zijn ten minste 1cm groot.				x
					Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
					De liftbediening bevindt zich 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
				K	Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 80 – 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
					De plateaulift heeft een draagvermogen van ten minste 350kg.				x
					Er is ten minste 40cm vrije assistentieruimte rondom de lift t.b.v. nood assistentie.				x
					Het noodsignaal is zowel visueel als auditief.				x
					De noodcommunicatie staat twee richtingen communicatie toe.				x
					Het wordt aanbevolen om te zorgen voor een visuele verbindingssignalering, indien er een spreek-luister verbinding is.				x
					Indien aanwezig; De opklapbare stoel heeft een zithoogte van 50cm.				x
					Er is ten minste 50lux bij de liftplatformen.				x
				L	Er is een doorgangshoogte van ten minste 230cm, gemeten vanaf het plateau oppervlak.				x
					De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 150cm, vóór 2012: ten minst 100 x 130cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Oprit				
					De oprit heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm.	x			
					De oprit is obstakelvrij en kan obstakelvrij bereikt worden.	x	x	x	x
					De oprit heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm.		x		
					Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 20%.			x	
					Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 17%.			x	
					Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.			x	
					Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.			x	
					De oprit heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm.			x	x
					Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 16,6%.				x
					Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.				x
					Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 8,5%.				x
					Bij een hoogteverschil van 25-50cm, een hellingspercentage van ten hoogste 6,25%.				x
					Bij een hoogteverschil van 50-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 5%.				x
					De oprit is maximaal 50m van de entree gesitueerd.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Scootmobielplaats algemeen				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Er is binnen 5m van de entree een scootmobielplaats. Indien dat niet mogelijk is, dan is er binnen 10m van de entree een scootmobielplaats.				x
					Er is een vrije opstelruimte van ten minste 90x150cm bij de entree om een scootmobiel te plaatsen.				x
					Er is een obstakelvrij gebruiksvlak om de plaats te bereiken, manoeuvreren en verlaten van ten minste 180 x 260cm.				x
					Er is een aansluitpunt voor laadstroom van 230V.				x
					Er is een leenrolstoel aanwezig bij de scootmobielplaats of de entree, voor bezoekers die een transfer moeten maken vanaf de scootmobiel naar een (handbewogen) rolstoel.				x
					Er is een bord aanwezig: Gereserveerd voor scootmobiel.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Scootmobielplaats fietsenstalling				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Er is minimaal één aangewezen scootmobielplaats aanwezig.	x	x	x	x
					Op hoofdroutes: De minimum maten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte voldoen aan de zogenaamde 'A+B-formule', waarbij A+B ten minste 235cm is en A en B beiden afzonderlijke 110cm zijn, voor scootmobielen. Dit geldt niet wanneer de vernauwing door een tijdelijk obstakel veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld een mand, doos of container. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden.		x	x	x
					Er is binnen 10 meter vanaf de entree een vrije opstelruimte van ten minste 90x150cm om een scootmobiel te plaatsen.		x	x	x
					De scootmobiel dient droog gestald te kunnen worden.			x	x
					Er is een obstakelvrij gebruiksvlak om de plaats te bereiken, manoeuvreren en verlaten van ten minste 180 x 260cm.				x
					Er is een aansluitpunt voor laadstroom van 230V.				x
					Er is een bord aanwezig: Gereserveerd voor scootmobiel.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Handmatige buitendeur				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.12 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend. Op de intercom zijn de criteria van het volgende element van toepassing: 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.	x			
					Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		

				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.		x	x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 4kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een gemeentehuis of in een gerechtszaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x		
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x
				Vrije opstelruimte van 50cm breed en 120cm diep aan de trekzijde van de deur bij het slot van de deur. Als de deur in een negge geplaatst is, is de diepte tot de deurkruk maximaal 20cm.			x	x
				Vrije opstelruimte van 50cm breed en 120cm diep aan de duwzijde van de deur bij het slot van de deur. Als de deur in een negge geplaatst is, is de diepte tot de deurkruk maximaal 20cm.			x	x

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.			x	x
				Het draaivlak van de deur valt niet samen met andere gebruiksvlakken en/of draaivlakken van andere deuren.			x	x
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 2kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een gemeentehuis of in een rechtszaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.			x	x
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 1kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een gemeentehuis of in een rechtszaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.				x
				Indien de hoofdentree: Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 200 x 200cm.				x
				Indien een reguliere buitendeur: Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm.				x
				De vrije doorgangsbreedte moet kunnen worden gerealiseerd bij een openingshoek van de deur van 90°.				x
			L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm . Bij gebouwen van vóór 2008 is een vrije doorgangshoogte van 210cm toegestaan.				x
				Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. *Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.				x

				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				De deurbediening is mogelijk met één hand.				x
			K	Deurkruk: Geplaatst tussen 90 - 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. bevindt deze zich tussen de 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
				Deurkruk: Horizontaal gemonteerd, zodat de kruk naar beneden gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Aanbevolen is een deurkruk met een teruggebogen handvat, in verband met gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.				x
				Deurkruk: de diameter van het te omvatten deel van de kruk is tussen 1,9 en 2,5cm.				x
				Deurkruk: bij niet-ronde doorsneden van het krukprofiel, ter plaatse van het te omvatten gedeelte, is de omtrek van het profiel tussen de 6 - 8cm.				x
				Deurkruk: er zijn geen scherpe hoeken of randen aan het te omvatten deel van de deurkruk.				x
				Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Schuifdeur - Buiten				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend. Het volgende element hoort bij de intercom en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberingmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.	x			
					Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		

				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.		x	x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 3kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x		
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x
				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.			x	x
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 2kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.			x	

				De deurgreep is met de hand goed omvatbaar.			x	x
				De buitendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 1kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.				x
				Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm.				x
				Er bevindt zich een vrije opstelruimte van 25cm breed en 120cm diep aan weerszijden van de schuifdeur. Deze opstelruimte bevindt zich aan beide zijden van de deur. Als de deur in een negge geplaatst is, is de diepte tot de deurkruk maximaal 20cm.				x
			L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm . Bij gebouwen van vóór 2008 is een vrije doorgangshoogte van 210cm toegestaan.				x
				Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. *Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.				x
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				De deurbediening is mogelijk met één hand.				x
				De deurgreep goed met de hand omvatbaar.				x
				Deurkruk: Geplaatst tussen 90 - 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. bevindt deze zich tussen de 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
				Deurkruk: Verticaal gemonteerd, zodat de kruk naar de zijkant gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Aanbevolen is een deurkruk met een teruggebogen handvat, in verband met gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De deurkruk of deurgreep is verticaal gemonteerd, ongeacht of er een loopslot aanwezig is.				x
				Deurkruk: de diameter van het te omvatten deel van de kruk is tussen 1,9 en 2,5cm.				x
				Deurkruk: bij niet-ronde doorsneden van het krukprofiel, ter plaatse van het te omvatten gedeelte, is de omtrek van het profiel tussen de 6 - 8cm.				x
				Deurkruk: er zijn geen scherpe hoeken of randen aan het te omvatten deel van de deurkruk.				x
				Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Automatische deur				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute / 2.5 Binnenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten / 2.6 Bewegwijzering - binnen 1.7 Verlichting - buiten / 2.7 Verlichting - binnen 1.8 Hellingbaan - buiten / 2.8 Hellingbaan - binnen 1.9 Trap - buiten / 2.9 Trap - binnen 1.10/1.11/1.12 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend. Het volgende element hoort bij de intercom en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.	x			

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegeland of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.			x	x
				Het draaivlak van de deur valt niet samen met andere gebruiksvlakken en/of draaivlakken van andere deuren.			x	x
				Indien de deur geopend moet worden met een bedieningsknop, dan zijn de bedieningsknoppen zodanig geplaatst dat de opstelplaats bij deze bedieningsknoppen niet samenvalt met het draaivlak van de openzwaaiende deur.				x
				Indien de hoofdentree: Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 200 x 200cm.				x
				Indien een reguliere buitendeur: Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm.				x
				De vrije doorgangsbreedte moet kunnen worden gerealiseerd bij een openingshoek van de deur van 90°.				x
			L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm . Bij gebouwen van vóór 2008 is een vrije doorgangshoogte van 210cm toegestaan.				x
				Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. *Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.				x
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				De deurbediening is mogelijk met één hand.				x
				Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Tourniquet deur				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute / 2.5 Binnenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten / 2.6 Bewegwijzering - binnen 1.7 Verlichting - buiten / 2.7 Verlichting - binnen 1.8 Hellingbaan - buiten / 2.8 Hellingbaan - binnen 1.9 Trap - buiten / 2.9 Trap - binnen 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend. Het volgende element hoort bij de intercom en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					Tourniquetdeur: Indien een tourniquet deur niet voldoet aan onderstaande criteria, dan dient er binnen 10m een alternatieve deur aanwezig zijn, met dezelfde openingstijden, mate van zelfstandig gebruik, toegang tot binnen- of buitenruimte en deze voldoet aan dezelfde criteria als genoemd bij handmatige deur of automatische deur. Zie de bijhorende criteria: 2.1 Handmatige buitendeur of 2.2 Automatische deur.	x	x	x	x
					De gebruiksvlakken van de individuele cellen van de tourniquetdeur zijn ten minste (l x b) 180 x 90cm of 140 x 110cm.	x	x	x	x
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.	x			

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.			x	x
			L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm. Bij gebouwen van vóór 2008 is een vrije doorgangshoogte van 210cm toegestaan.				x
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				Er is een inwendige diameter per hoeveelheid compartimenten: 2/2 minimaal 3,2m; 3/3 minimaal 3,4m en 4/4 minimaal 4,2m.				x
				De ondergrond van de tourniquetdeur is contrasterend ten opzichte van de ondergrond buiten de tourniquetdeur.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Handmatige binnendeur				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig):				
					2.5 Binnenroute				
					2.6 Bewegwijzering – binnen	x	x	x	x
					2.7 Verlichting – Binnen				
					2.8 Hellingbaan - binnen				
					2.9 Trap – Binnen				
					1.10/1.11/1.12 Liften				
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij de intercom en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):				
					3.4 Bedieningselement.				
					Indien de handmatige binnendeur enkel naar een trappenhuis leidt, vervallen de criteria in rij:	x	x	x	x
					5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20.				
					De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat.				
					Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm.	x			
					Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.		x	x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
				De binnendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 3kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x		
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x
				Vrije opstelruimte van 50cm breed en 120cm diep aan de trekzijde van de deur bij het slot van de deur. Als de deur in een negge geplaatst is, is de diepte tot de deurkruk maximaal 20cm.			x	x

				Vrije opstelruimte van 50cm breed en 120cm diep aan de duwzijde van de deur bij het slot van de deur. Als de deur in een negge geplaatst is, is de diepte tot de deurkruk maximaal 20cm.			x	x
				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.			x	x
				Het draaivlak van de deur valt niet samen met andere gebruiksvlakken en/of draaivlakken van andere deuren.			x	x
				De binnendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 2kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.			x	
				De binnendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 1kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.				x
				Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm.				x
				De vrije doorgangsbreedte moet kunnen worden gerealiseerd bij een openingshoek van de deur van 90°.				x
			L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm. Bij gebouwen van vóór 2008 is een vrije doorgangshoogte van 210cm toegestaan.				x
				Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. *Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.				x

				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				De deurbediening is mogelijk met één hand.				x
				Deurkruk: Geplaatst tussen 90 - 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. bevindt deze zich tussen de 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
				Deurkruk: Horizontaal gemonteerd, zodat de kruk naar beneden gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Aanbevolen is een deurkruk met een teruggebogen handvat, in verband met gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.				x
				Deurkruk: de diameter van het te omvatten deel van de kruk is tussen 1,9 en 2,5cm.				x
				Deurkruk: bij niet-ronde doorsneden van het krukprofiel, ter plaatse van het te omvatten gedeelte, is de omtrek van het profiel tussen de 6 - 8cm.				x
				Deurkruk: er zijn geen scherpe hoeken of randen aan het te omvatten deel van de deurkruk.				x
				Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Schuifdeur - Binnen				
					Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig):				
					2.5 Binnenroute				
					2.6 Bewegwijzering – binnen	x	x	x	x
					2.7 Verlichting – Binnen				
					2.8 Hellingbaan - binnen				
					2.9 Trap – Binnen				
					1.10/1.11/1.12 Liften				
					Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend.				
					Het volgende element hoort bij de intercom en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):				
					3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					Indien de handmatige binnendeur enkel naar een trappenhuis leidt, vervallen de criteria in rij:				
					5, 9, 10, 17, 18, 20.	x	x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
					Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat.				
					Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 3cm.	x			
					Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x	x	x
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.		x	x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm of voorzien van contrasterende markering.		x		
				De binnendeur heeft een openingsweerstand van ten hoogste 3kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x		
			L	De vrije doorgangshoogte van de deur is ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer (of drempel indien aanwezig).			x	x

				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster met een maaswijdte >2cm. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
				De deurbediening is mogelijk met één hand.				x
				Deurkruk: Geplaatst tussen 90 - 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. bevindt deze zich tussen de 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				x
				Deurkruk: Verticaal gemonteerd, zodat de kruk naar de zijkant gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Aanbevolen is een deurkruk met een teruggebogen handvat, in verband met gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De deurkruk of deurgreep is verticaal gemonteerd, ongeacht of er een loopslot aanwezig is.				x
				Deurkruk: de diameter van het te omvatten deel van de kruk is tussen 1,9 en 2,5cm.				x
				Deurkruk: bij niet-ronde doorsneden van het krukprofiel, ter plaatse van het te omvatten gedeelte, is de omtrek van het profiel tussen de 6 - 8cm.				x
				Deurkruk: er zijn geen scherpe hoeken of randen aan het te omvatten deel van de deurkruk.				x
				Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Route - Binnenpaden	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Bij deze voorziening horen de volgende elementen:				
					2.6 Bewegwijzering - binnen	x	x	x	x
					2.7 Verlichting - binnen.				
					Indien er een niveauverschil >3cm aanwezig is (drempel, trede, trap), dan is er óók een hellingbaan of lift om het niveauverschil te overbruggen.	x			
					Indien er een niveauverschil >2cm aanwezig is (drempel, trede, trap), dan is er óók een hellingbaan of lift om het niveauverschil te overbruggen.		x	x	x
					Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is 80cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, schappen, kasten. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen, losse stoelen De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.	x			
					Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.	x	x		

				Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is 85cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, schappen, kasten. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen, losse stoelen De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.		x		
			L	Een vrije doorgangshoogte van 210cm; Volledig vrij van laaghangende obstakels (luifels, decoratie, boomtakken);		x	x	
				Op hoofdroutes: Vrij van een hoogpolig tapijt (poolhoogte >13mm).			x	x
				Indien er een niveauverschil >5cm aanwezig is (drempel, trede, trap), is deze voorzien van een contrasterende kleur ten opzichte van de aangrenzende vloer.			x	x
				Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m ten behoeve van het passeren van kindervagens, rolstoelen en voetgangers. Aanbevolen is 180cm. De minimum breedte is 90cm bij plaatselijke vernauwingen over een lengte van maximaal 50cm. Plaatselijke vernauwingen: - penanten, kolommen, schappen, kasten. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden. Tijdelijke obstakels: - Manden, dozen, losse stoelen De vrije doorgangsbreedte mag niet beperkt worden door losse obstakels die niet handmatig verplaatst kunnen worden zoals een tafel of bloempot.			x	x
				Op hoofdroutes: De minimum maten bij (haakse) hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten voldoen aan de 'A+B formule', waarbij het volgende geldt: - A+B is ten minste 191cm; - A en B zijn afzonderlijk minimaal 88cm. Bij deze afmetingen is uitgegaan van de wendbaarheid van een rolstoel. In de buitensituatie wordt de A+B formule benaderd vanuit een scootmobiel en gelden andere afmetingen (zie 1.3). Een tijdelijk of los obstakel zoals beschreven in de vrije doorgangsbreedte wordt niet meegerekend in de breedte nabij de hoek. Indien in de hoek een vrij oppervlak van 150x150cm aanwezig is, wordt de A+B formule niet berekend en gelden de reguliere vrije doorgangsbreedte criteria.			x	x

				Onder elk object dat in de route uitsteekt of uitspringt op een hoogte van meer dan 10cm en een afstand van meer dan 10cm ten opzichte van de wand is een veiligheidsafscherming (plint, trottoirband of rail) aanwezig waar met een taststok tegen getikt kan worden. Voorwaarde: - Een beschermende plint, trottoirband of soortgelijke barrière op een hoogte van ten minste 10cm en maximaal 10cm terug gelegen ten opzichte van de voorzijde van het uitstekende of uitspringende object; - Een rail met de onderzijde maximaal 10cm boven de grond; - Een vleugelconstructie, zoals vleugelwanden of zijschotten, waarbij de onderrand zich niet op een grotere hoogte dan 30cm boven de grond of het vloeroppervlak bevindt en ononderbroken doorloopt tot 100cm boven de grond of het vloeroppervlak; - Een visueel contrast ($>0,3$) t.o.v. de achtergrond met de LRV waarde van het lichtere oppervlak ≥ 40 punten.			x	x
			L	Een vrije doorgangshoogte van 230cm; Volledig vrij van laaghangende obstakels (luifels, decoratie, boomtakken);				x
				Een keerruimte met een diameter van ten minste 210cm gelegen op iedere 75m lengte van een route. Zowel binnen als buiten de publieke zone.				x
				Een keerruimte met een passeerruimte van ten minste 180x210cm (B x L) gelegen op iedere 20m lengte van een route. Zowel binnen als buiten de publieke zone.				x
				Hellingen dwars op de looprichting (dwarshelling) zijn ten hoogste 2% (1:50).				x
				Spleten in vloeren, hellingbanen, terreinen: Maximaal 2cm breed en hoog.				x
				Er is een duidelijk visueel contrast ($LRV > 0,3$) op de route tussen het vloeroppervlak en de omliggende wanden, muren en pilaren (indien aanwezig).				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Bewegwijzering - Binnen	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Er is bewegwijzering aanwezig naar alle voor bezoekers bestemde belangrijke faciliteiten (receptiebalie, zalen, informatie, restaurant, toiletten). Bij een faciliteit die vanaf de entree deur direct zichtbaar is (zoals de receptiebalie), hoeft er geen bewegwijzering aanwezig te zijn.	x	x	x	x
					De bewegwijzering is voorzien van tekst en symbolen.			x	x
					De tekst en symbolen op de bewegwijzering zijn contrasterend ten opzichte van het bord waarop deze geplaatst zijn.			x	x
					Het bewegwijzeringsbord is contrasterend ten opzichte van de achtergrond.			x	x
					De letterhoogte van de tekst en symbolen zijn in verhouding met de leesafstand.			x	x
					Een font dat bestaat uit een sans serif lettertype zoals: Helvetica, Arial. Een lettertype met duidelijke herkenbare op- en neergaande lijnen. Bijvoorbeeld: Bij een Romeins schrift moet de neergaande lijn 20% bedragen van de hoogte van het hoofdletterteken.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Verlichting - Binnen				
					Binnenomgeving: ten minste 100 lux lichtsterkte op het loopoppervlak.			x	x
					Bij benadering van een niveauverschil: 150 - 200 lux. Voorbeeld: - Trap Roltrap Lift			x	x
					Bij benadering van een hellingbaan: Min. 200 lux. Op de hellingbaan: Min. 150 lux.			x	x
					In een liftcabine: Min. 100 lux op het vloeroppervlak. Verlichting in een liftcabine is uniform verdeeld op het vloeroppervlak. Voorkeur voor bedieningselementen: Min. 200 lux.			x	x
					Verlichting veroorzaakt geen verblinding of schaduw. - Scherm lichtbronnen af; - Maak geen gebruik van indirecte verlichting; - Maak geen gebruik uplighters; - Maak geen gebruik van licht spots;			x	x
					Verlichting op een balie heeft een minimale lichtsterkte van 300 lux (ter hoogte van het gebruiksgedeelte).			x	x
					Verlichting op een tafel heeft een minimale lichtsterkte van 200 lux (ter hoogte van het gebruiksgedeelte).			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Geluid				
					Indien er achtergrondmuziek (>50 dB) speelt in de publieke ruimte, kan deze zachter gezet of uitgeschakeld worden.	x	x	x	x
					Indien er geluidsversterking is voor spraak, muziek of film dan is er een inductielus ringleiding of een vergelijkbaar systeem aanwezig. Dit kan ook een systeem op basis van infrarood of bluetooth zijn of een systeem dat werkt met een smartphone app. Een voorbeeld is het systeem Mobile connect van de fabrikant Sennheiser, maar andere systemen zijn ook geschikt.			x	x
					Indien de ringleiding of IR-installatie enkel in een deel van de zaal (goed) werkzaam is dient duidelijk te worden aangegeven welk deel van de zaal dit is.				x
					De ringleiding of IR-installatie mag ook een verplaatsbare installatie zijn.				x
					Voor bezoekers van de zaal dient duidelijk te zijn dat er een ringleiding of IR-installatie beschikbaar of aanwezig is middels een bordje bij de entree van de zaal.				x
					Er zijn geluidsabsorberende maatregelen getroffen zoals het plaatsen van: - Gordijnen; - (stoffen) Meubilair; - Akoestische wand- of plafondpanelen;				x
					Het geluidsniveau is passend bij de ruimte en de functie van de ruimte: - Winkels, restaurant, receptie: Maximaal 50dB - Creche, klaslokaal, kantoor: Maximaal 45dB - Stilte- en studieruimtes: Maximaal 35dB				x
					Ruimte in een crèche: nagalmtijd 0,4 sec				x
					Klaslokalen: nagalmtijd 0,4 - 0,6 sec				x
					Kantoren: nagalmtijd 0,4 - 0,7 sec				x
					Conferentieruimte nagalmtijd 0,6 - 1,0 sec				x
					Muziekgerichte ruimten nagalmtijd 0,9 - 1,2 sec				x
					Concertzaal: nagalmtijd 1,1 - 1,5 sec				x
					Multifunctionele ruimten: ruimte met een lage nagalmtijd met kunstmatig toegevoegde nagalm				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Hellingbaan - binnen				
					Bij de hellingbaan in de binnen situatie wordt ervanuit gegaan dat er geen scootmobiel gebruik van zal maken.				
					De vrije doorgangsbreedte is gelijk aan de criteria bij element: 2.5 Binnenroute.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 2.7 Verlichting - binnen	x	x	x	x
					Hellingen flauwer dan (4%) worden binnen toegankelijkheid niet als helling geïnterpreteerd maar als 'vals plat'. Voor deze hellingen bestaan geen criteria in NLKT.	x	x	x	x
					De hellingbaan is nagelvast, anti-slip en kan een gewicht van 300kg dragen (elektrische rolstoel).	x	x	x	x
					Bij een hoogteverschil van 3-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 24%.	x			
					Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 21%.	x			
					Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.	x			
					Bij elke 100cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 140cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.	x	x		
					Indien de hellingbaan/drempelhulp zich bij een deur bevindt, heeft deze de breedte van de volledige (meervleugelige) deur.		x	x	x
					Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 20%.		x	x	
					Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 17%.		x	x	
					Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.		x	x	
					Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.		x	x	
					Bij elke 100cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.			x	
					Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 10 – 50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm, om tegen afrijden te beveiligen.			x	
					Bij een hoogteverschil van meer dan 10cm én indien voor of na de hellingbaan moet worden gedraaid (bijvoorbeeld om een haakse hoek te maken), dan is er op deze plek een gebruiksvlak van 150 x 120cm (l x b).			x	
					Een visueel contrast van het oppervlak van de hellingbaan ten opzichte van het aangrenzende bordes of het vloeroppervlak onderaan de hellingbaan van CM ≥ 30 % (verschil in LRV ≥ 30 punten), met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 40 punten; of een strook met een breedte van ten minste 10cm met een visueel contrast van CM ≥ 60 % (verschil in LRV ≥ 60 punten) onder- en bovenaan de hellingbaan.			x	x
					Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de oprijplaat of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 50 - 100cm, dan is er bij deze rand of randen een borstwering met een hoogte van ten minste 90cm.			x	x

				Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 5 – 50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm, om tegen afrijden te beveiligen.				x
				Boven en onder de hellingbaan is een gebruiksvlak van 120 x 150cm. Indien moet worden gedraaid, dan is dit 150 x 150cm.				x
				Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 16,6%.				x
				Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.				x
				Bij een hoogteverschil van 11-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 8,5%.				x
				Bij een hoogteverschil van 25-50cm, een hellingspercentage van ten hoogste 6,25%.				x
				Bij een hoogteverschil van 50-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 5%.				x
				Bij elke 50cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.				x
				Bij meer dan 25cm hoogteverschil ten minste één stabiele vrij omvatbare leuning welke zich met de bovenzijde op 85-95cm bevindt.				x
				Leuning: Indien ronde vormgeving is de omtrekmaat 15cm.				x
				Leuning: Indien rechthoekige vormgeving is de breedte max. 10cm.				x
				Leuning: De leuning is geheel vrij te omvatten met voldoende ruimte rondom de leuning en obstakelvrij.				x
				Leuning: er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
				Leuning: voor het begin en voorbij het einde van de hellingbaan steekt deze ten minste 30cm uit (horizontaal gemeten).				x
				Leuning: De uiteinden van de leuning hebben een gesloten vormgeving waardoor de mouw van een jas er niet achter kan blijven haken.				x
				Leuning: Het uiteinde van de leuning steekt niet uit in de ruimte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Trap - Binnen				
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig):	x	x	x	x
					2.7 Verlichting - binnen				
					De trap is voorzien van een leuning aan ten minste één zijde van de trap.	x	x		
					De trap is voorzien van een leuning aan beide zijden van de trap. De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 85-95cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de aantrede tot de bovenzijde van de leuning.			x	x
					Het is een gesloten trap.			x	x
					Een visueel contrasterende streep van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.			x	x
					De trap bevindt zich niet in een directe looproute. Indien de trap wel in een directe looproute geplaatst is (open ruimte), dan is er een tactiele indicator op het loopoppervlak aangebracht bij de toegang tot de trap.			x	x
					De trap bevindt zich niet in een directe looproute. Indien de trap wel in een directe looproute geplaatst is (open ruimte), dan is er een afscherming aan de zij- en achterkant aanwezig welke voorkomt dat een bezoeker onder de traptrades kan komen. Het element: 2.5 Binnenroute - Doorgangshoogte is hier van toepassing.			x	x
					De treden zijn aaneengesloten, niet transparant en met een stroef oppervlak.			x	x
					De optrede is max. 18,5cm.				x
					De aantrede voldoet aan de formule: $1x \text{ aantrede} + 2x \text{ optrede} = 60-70\text{cm}$.				x
					Alle aan- en optreden hebben dezelfde maat.				x
					De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 2cm, gemeten direct onder de bovenliggende trede.				x
					De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 5cm, gemeten direct boven de onderliggende trede.				x
					Bij een stijgingshoogte $>100\text{cm}$ is de trapbreedte ten minste 120cm, gemeten tussen de leuning.				x
					Bij een stijgingshoogte $<100\text{cm}$ is de trapbreedte ten minste 90cm, gemeten tussen de leuning.				x
				L	De vrije hoogte boven de trap is ten minste 230cm, gemeten loodrecht boven de voorzijde van de aantrede.				x
					Het begin en eind van ieder trapsegment heeft een bordes met een vrij oppervlak van ten minste 120x120cm.				x
					Bij trappen breder dan 5m (gemeten tussen de buitenste leuning) zijn meerdere compartimenten ingericht met behulp van extra leuning.				x
				K	De trap is voorzien van een tweede leuning aan beide zijden van de trap. De bovenzijde van de tweede leuning bevindt zich op 65-70cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de aantrede tot de bovenzijde van de leuning.				x

				Leuning: Indien ronde vormgeving is de omtrekmaat 15cm.				x
				Leuning: Indien rechthoekige vormgeving is de breedte max. 10cm.				x
				Leuning: De leuning is geheel vrij te omvatten met voldoende ruimte rondom de leuning en obstakelvrij.				x
				Leuning: Er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
				Leuning: Er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.				x
				Leuning: Vóór het begin en voorbij het eind van de trap steekt de leuning ten minste 30cm horizontaal uit. De stijging/daling van de leuning start ter hoogte van de eerste en laatste trede van de trap.				x
				Leuning: De uiteinden van de leuning hebben een gesloten vormgeving waardoor de mouw van een jas er niet achter kan blijven haken.				x
				Leuning: Het uiteinde van de leuning steekt niet uit in de ruimte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Tribunetrap				
					Het is een gesloten trap.			x	x
					Bij tribunetrappen met een hellingshoek groter dan 10 graden is er een leuning aan minimaal één zijde op 85 - 95cm hoogte, gemeten loodrecht boven de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning. Bij voorkeur bevindt zich aan de zit- staanplaatsen zijde een onderbroken leuning.			x	x
					Een visueel contrasterende streep van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.			x	x
					Indien er geen stoelen aan de zijkant van de tribune trap aanwezig zijn: Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) aan de zijkant van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).			x	x
					De leuning bevindt zich op 85 – 90cm hoogte, gemeten loodrecht vanaf de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.				x
					De 'wel' is ten hoogste 2cm.				x
					De optrede is ten hoogste 18,5cm.				x
					Vrije trapbreedte ten minste 90cm.				x
				L	De vrije hoogte boven een trap is ten minste 230cm, gemeten loodrecht boven de voorzijde van de trede.				x
					De traptreden zijn goed verlicht. Op het loopoppervlak bevindt zich ten minste 10 lux lichtsterkte. Gedurende een voorstelling hoeft er geen verlichting op de traptreden aanwezig te zijn. De randen van de treden kunnen gedurende een voorstelling aangeduid worden met een ledstrip.				x
				K	De trap is voorzien van een tweede leuning aan beide zijden van de trap. De bovenzijde van de tweede leuning bevindt zich op 65-70cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de aantrede tot de bovenzijde van de leuning.				x
					Leuning: Indien ronde vormgeving is de omtrekmaat 15cm.				x
					Leuning: Indien rechthoekige vormgeving is de breedte max. 10cm.				x
					Leuning: De leuning is geheel vrij te omvatten met voldoende ruimte rondom de leuning en obstakelvrij.				x
					Leuning: Er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
					Leuning: Er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.				x
					Leuning: Vóór het begin en voorbij het eind van de trap steekt de leuning ten minste 30cm horizontaal uit. De stijging/daling van de leuning start ter hoogte van de eerste en laatste trede van de trap.				x
					Leuning: De uiteinden van de leuning hebben een gesloten vormgeving waardoor de mouw van een jas er niet achter kan blijven haken.				x
					Leuning: Het uiteinde van de leuning steekt niet uit in de ruimte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Assistentiehond				
					Assistentiehonden (hulphonden en blindengeleidehonden) met een herkenbaar tuigje worden in alle publieke ruimten toegestaan. Dierentuinen, zwembaden, pretparken, festivals: Een locatie mag een hulphond weigeren als deze kan aantonen dat het tot een onredelijke aanpassing of situatie leidt. Denk bij dierentuinen aan het welzijn van de andere dieren en bij zwembaden aan de hygiëne. Bij pretparken en festivals kunnen het geluid en de prikkels ertoe leiden dat een hulphond zijn werk niet goed kan uitvoeren. Het advies is hier dan ook dat de gebruiker een andere vorm van begeleiding zoekt. Een locatie moet bij weigering van de hulphond wel een alternatief OF een duidelijk actieplan voorleggen hoe de situatie in de toekomst verbeterd kan worden door het toelaten van de hulphond, of door begeleiding op een andere wijze aan te bieden.	x	x	x	x
					Assistentiehonden (hulphonden en blindengeleidehonden) met een herkenbaar tuigje worden in de overnachtingsgelegenheid in alle voor de bezoeker bestemde ruimtes toegestaan.		x	x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Balie	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				K	De bovenzijde van het werkblad bevindt zich op ≤ 125cm hoogte.	x	x	x	
					Aan de voorkant van de balie dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van 90 x 120cm.		x	x	x
				K	Zitbalie: bovenzijde balieblad minimaal 70cm en maximaal 100cm.			x	x
					Indien aan een zitbalie ook schrijfhandelingen moeten kunnen worden verricht, dan dient tenminste een deel van de balie aan de bezoekerszijde met de bovenzijde op maximaal 80cm hoogte aanwezig te zijn. Dit deel is onderrijdbaar met tenminste 70cm vrije hoogte, 80cm vrije breedte en tenminste 35cm vrije diepte.			x	
					De balie is voorzien van een geluidsversterking met ringleiding of andere ondersteuning ten behoeve van bezoekers met een auditieve beperking.			x	x
				K	Stabalie: Baliebladhoogte ≤ 120cm.				x
					Indien aan een zitbalie ook schrijfhandelingen moeten kunnen worden verricht, dan dient tenminste een deel van de balie aan de bezoekerszijde met de bovenzijde op maximaal 75cm hoogte aanwezig te zijn. Dit deel is onderrijdbaar met tenminste 70cm vrije hoogte, 80cm vrije breedte en tenminste 60cm vrije diepte.				x
				L	Vrije hoogte voor- en achter de balie ≥ 230cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Wachtruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				KL O	Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.5 Meubilair - Tafel 3.6 Meubilair - Stoel	x	x	x	x
					Indien een wachtruimte met zitplaatsen dan is tenminste één stoel zo geplaatst dat een assistentiehond de eigenaar kan vergezellen en voor of onder de stoel kan rusten.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Betaalautomaat	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Mobiele betaalautomaat: De betaalautomaat kan door de klant vrij gehanteerd worden.	x	x	x	x
				K	Vaste betaalautomaat: Bedienbaar op 70 - 135cm hoogte.	x	x	x	
				K	Vaste betaalautomaat: Kantelbaar zodat het display verticaal gelezen kan worden.	x	x	x	
					Vaste betaalautomaat: Aan de voorkant (bedieningszijde) dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van 90 x 120cm.		x	x	x
				K	Vaste betaalautomaat: De bedieningsknoppen en eventuele paslezer (dit kan ook de sensor voor contactloos betalen zijn) bevinden zich binnen 20cm van de rand van de balie.		x	x	x
					Het toetsenbord heeft een reguliere indeling van de nummertoeetsen en voelbaar reliëf op de 5-toets.			x	x
				K	Vaste betaalautomaat: Bedienbaar op 90 - 120cm hoogte.				x
				K	Vaste betaalautomaat: Leesbaar display met een kijkhoogte tussen 90 - 120cm.				x
					Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de vinger zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 5 Newton te bedienen. Dit staat gelijk aan één of twee vingers.				x
					Vaste betaalautomaat: Bedienbaar met één hand (tegelijktijd). <i>Dit betekent dat er geen bedieningselementen zijn die met twee handen tegelijkertijd gehanteerd moeten worden.</i>				x
					Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een auditieve beperking: - Er is een voorleesfunctie aanwezig. - Er is een audiojack aansluiting aanwezig. - Indien de terminal auditieve feedback geeft, moet deze feedback ook visueel en/of voelbaar zijn. - De terminal ondersteund hulpapparatuur zoals gehoorapparaten en cochleaire implantaten. - Het volume en de snelheid van het geluid is aanpasbaar. - De audiofunctie moet verbeterd kunnen worden door geluidsinterferentie uit te schakelen.				x
					Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een mobiliteitsbeperking: - Alle bedieningselementen bevinden zich binnen 70-135cm en minimaal 50cm uit een inwendige hoek. - Alle fysieke knoppen zijn te bedienen met 1 à 2 vingers (5 newton) - Alle fysieke knoppen zijn op de tast waarneembaar - De bediening is mogelijk door max. 1 toets tegelijkertijd in te drukken. - De bediening is mogelijk zonder handgebaren (zoals swipen, zoomen)				x

				Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een visuele beperking: - Alle verschillende functies zijn voorzien van kleurcontrast; - Bij voorkeur zijn de knoppen voorzien van tekst of symbolen. - Er is kleurcontrast aanwezig tussen de terminal en het scherm. - De terminal is zodanig geplaatst dat er geen fel (zon)licht op de terminal en/of het scherm valt. - De informatie op de terminal moet vergroot/verkleind kunnen worden (in- en uitzoom functie). - De helderheid en het contrast van het scherm moet aanpasbaar zijn. - Er moet een 'donkere modus' beschikbaar zijn. - Het scherm mag maximaal 3x per seconde flitsen.				x
				Verplichte wetgeving vanaf 2025: Overige criteria: - Alle functies zijn met meer dan één zintuig te bedienen (niet enkel met de hand, of enkel leesbaar). - Indien de terminal bediend wordt met spraak is er ook een alternatief (zoals een toetsenbord). - Als er een 'toegankelijkheidsfunctie' geactiveerd moet worden, dan moet dit zelfstandig door de gebruiker gedaan kunnen worden. - De terminal moet te bedienen zijn met hulp-software of apparatuur. - Bij een keuzemoment moet de gebruiker voldoende tijd hebben om een keuze te maken; - Indien de reactie binnen een bepaalde tijd moet volgen, wordt de gebruiker op minimaal 2 zintuiglijke manieren gewaarschuwd. Verder moet de gebruiker ook de mogelijkheid hebben om de tijd te verlengen. - De software dient consistent en voorspelbaar in werking te zijn. - De privacy van een gebruiker is beschermd en de mogelijkheid om een koptelefoon te gebruiken bij (gevoelige) auditieve informatie. - Er mag geen informatie worden bijgehouden over wie er gebruik maakt van de toegankelijkheidsfuncties. - Indien de terminal gebruik maakt van een biometrische toegang, moet er een alternatief zijn. - De informatie moet met minimaal 2 zintuigen waarneembaar zijn. - De informatie wordt op een begrijpelijke wijze aangeboden en moet voor alle gebruikers waarneembaar zijn. - De informatie heeft voldoende contrast en een duidelijk leesbaar lettertype. - De informatie heeft een aanpasbare letter-, regel- en alinea afstand.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief	Bedieningselement	Brons	Zilver	Goud	Platina
				- Zelfbedieningsterminal - Parkeer, snack, ticketautomaat; - Intercom				
				Gelijkwaardigheid van service of assistentie: Indien er een bemande balie is waar dezelfde onderdelen en service verkregen kan worden als bij het bedieningselement, dan zijn onderstaande criteria niet van toepassing. Dit geldt ook voor de criteria over de bereikbaarheid van de voorziening. De service moet gedurende dezelfde openingstijden als de terminal geboden worden.	x	x		
			KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
			K	Alle benodigde met de hand te bedienen elementen voor het bedienen van de terminal hebben een bedienhoogte van 70 - 135cm. Hieronder vallen onder andere ook: geldinworp/retour, informatieknoppen, koffiebekers.	x	x	x	
				Alle benodigde met de hand te bedienen elementen voor het bedienen van de terminal zijn ten minste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst. Hieronder vallen onder andere ook: geldinworp/retour, informatieknoppen, koffiebekers.		x	x	x
				Aan de voorkant (bedieningszijde) van het bedieningselement dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van ten minste 90 x 120cm.		x	x	x
			K	Alle bedieningselementen kunnen binnen 20cm van een rand bediend worden.		x	x	x
				Indien een bedienbaar element zoals een microfoon met zwanenhals aanwezig, bevindt een bedienbaar deel zich op maximaal 40cm vanaf de rand.			x	x
				De bedieningselementen zijn voorzien van een voelbaar reliëf.			x	x
			K	Bedieningselementen waar <u>meervoudige</u> handelingen verricht moeten worden bevinden zich tussen 90 - 120cm hoogte vanaf de vloer.				x
			K	Bedieningselementen waar <u>enkelvoudige</u> handelingen verricht moeten worden bevinden zich tussen 70 - 135cm hoogte vanaf de vloer.				x
			K	Eventuele toetsen en displays zijn leesbaar vanaf een gehele kijkhoogte van 120 - 200cm vanaf de vloer.				x
				Toetsen en bedieningselementen welke bediend moeten worden met de vinger zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 5 Newton te bedienen. Dit staat gelijk aan één of twee vingers.				x
				Toetsen en bedieningselementen welke bediend moeten worden met de gehele hand zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 30 Newton te bedienen.				x

				Het bedieningselement is bedienbaar met één hand (tegelijktijd). <i>Dit betekent dat er geen bedieningselementen zijn die met twee handen tegelijkertijd gehanteerd moeten worden.</i>				x
				Er zijn geen scherpe hoeken of randen bij de automaat. <i>Bijvoorbeeld: de gleuf voor uitrijkaarten of het uitneemvak bij snack automaten.</i>				x
				Alle knoppen zijn ten minste 2 x 2cm.				x
				Bedieningselementen hebben een hoogcontrasterende kleur ten opzichte van de aansluitende constructie. De contrastwaarde (R) is ten minste 0,3.				x
				Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een auditieve beperking: - Er is een voorleesfunctie aanwezig. - Er is een audiojack aansluiting aanwezig. - Indien de terminal auditieve feedback geeft, moet deze feedback ook visueel en/of voelbaar zijn. - De terminal ondersteund hulpapparatuur zoals gehoorapparaten en cochleaire implantaten. - Het volume en de snelheid van het geluid is aanpasbaar. - De audiofunctie moet verbeterd kunnen worden door geluidsinterferentie uit te schakelen.				x
				Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een mobiliteitsbeperking: - Alle bedieningselementen bevinden zich binnen 70-135cm en minimaal 50cm uit een inwendige hoek. - Alle fysieke knoppen zijn te bedienen met 1 à 2 vingers (5 newton) - Alle fysieke knoppen zijn op de tast waarneembaar - De bediening is mogelijk door max. 1 toets tegelijkertijd in te drukken. - De bediening is mogelijk zonder handgebaren (zoals swipen, zoomen)				x
				Verplichte wetgeving vanaf 2025: Criteria ten aanzien van een visuele beperking: - Alle verschillende functies zijn voorzien van kleurcontrast; - Bij voorkeur zijn de knoppen voorzien van tekst of symbolen. - Er is kleurcontrast aanwezig tussen de terminal en het scherm. - De terminal is zodanig geplaatst dat er geen fel (zon)licht op de terminal en/of het scherm valt. - De informatie op de terminal moet vergroot/verkleind kunnen worden (in- en uitzoom functie). - De helderheid en het contrast van het scherm moet aanpasbaar zijn. - Er moet een 'donkere modus' beschikbaar zijn. - Het scherm mag maximaal 3x per seconde flitsen.				x

[illegible]

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Meubilair - Tafels	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Deze criteria zijn van toepassing voor tafels in de volgende situaties: - Eetgelegenheid; - Wachtruimtes; - Werkgelegenheid; - Bijeenkomsten; - Schrijf- en ondertekenings handelingen.	x	x	x	x
					Minimaal 5% van de tafels voldoet aan de criteria, met een minimum van 1 tafel.	x	x	x	
				O	De tafel is geen sta-tafel of bar met zitplekken.	x	x		
					De tafel of tafels hebben ten minste 68cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).	x			
					De tafel of tafels hebben ten minste 70cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).	x	x	x	
					De tafel of tafels hebben ten minste 35cm vrij inrijdbare diepte (voor een persoon met rolstoel).	x	x		
					De tafel of tafels hebben ten minste 70cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).		x	x	x
					De tafel of tafels hebben ten hoogste een werkbladhoogte van 80cm (optimaal ca. 75cm).		x	x	
					De tafel of tafels hebben ten minste 60cm vrij inrijdbare diepte (voor een persoon met rolstoel) op 30cm hoogte vanaf de vloer.			x	x
					De tafel of tafels hebben ten minste 90cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).				x
					Collegezaal: Voor studenten met zintuigelijke beperkingen zijn minimaal 2% of minimaal 1 werkplek (één werkplek voor visuele beperking en één werkplek voor auditieve beperking) beschikbaar. Voor studenten met een visuele beperking is er een werkblad van ten minste 100cm. Deze werkplek is voorzien van extra stopcontacten voor om eventuele hulpmiddelen aan te sluiten.				x
					De tafel of tafels hebben ten hoogste een werkbladhoogte van 75cm.				x
				O	Alle tafels voldoen aan de normen.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Meubilair - Stoelen	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Minimaal 5% van de stoelen voldoet aan de criteria, met een minimum van 1 stoel.		x	x	x
					Er is een stoel met rug- en armleuningen beschikbaar.		x	x	x
				O	Er is een stoel zonder armleuningen beschikbaar.			x	x
				KL	De stoel(en) hebben een zithoogte van 45 – 50cm.			x	x
				O	De stoel(en) hebben een zitdiepte van 40 – 45cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Verblijfsruimte (ruimte, kamer, zaal etc.)	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				KL O	Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.5 Meubilair - Tafel 3.6 Meubilair - Stoel	x	x	x	x
					Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 105cm.	x			
					Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 135cm.		x	x	
					Belangrijke publieke ruimte(s) in een gebouw met een openbare functie zijn te bereiken en betreden met een scootmobiel. Deze ruimtes hebben een draaicirkel van ten minste 210cm. Dit betreft ruimtes zoals: Gemeentehuis - o.a. een publiekshal en raadzaal. Rechtbank - o.a. een publiekshal. Naar ruimtes als een spreekkamer, vergaderzaal of rechtszaal wordt aanbevolen een toegankelijke route voor een scootmobiel te realiseren. Zo kan een bezoeker met een scootmobiel de ruimte bereiken en de ruimte lopend betreden. Een draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte van de vloer blijft vereist voor overige bezoekers.				x
					Er bevindt zich een vlakke vloer.				x
					Er bevindt zich een opstelplaats voor rolstoelen van ten minste 90cm x 120cm. Deze opstelplaats is direct aansluitend aan de looproute gelegen.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Rolstoelplaatsen	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Ten minste 1 plaats is een rolstoelplaats.	x	x		
					Iedere rolstoelplaats is ten minste 70cm breed.	x	x	x	
					Iedere rolstoelplaats is ten minste 120cm lang.	x	x	x	
					De opstelrichting van iedere rolstoelplaats heeft de zichtrichting naar de voorstelling (uitvoering, lezing, film, concert, wedstrijd etc.)	x	x	x	x
					Rolstoelplaatsen zijn duidelijk herkenbaar met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is ook niet van toepassing als er assistentie aanwezig is om (indien gewenst) iemand te begeleiden naar de rolstoelplaats.		x	x	x
					Er is vrij zicht op de voorstelling (of uitvoering, lezing, film, wedstrijd etc.) vanaf 100cm hoogte. <i>Bijvoorbeeld geen versperring door:</i> - Balustrade; - Gesloten hekken; - Schouders van bezoekers op de zitrij ervoor.		x	x	x
					De plaatsen hebben een gelijkmatig en vlak oppervlak.		x	x	x
					Het zicht op de voorstelling (of uitvoering, lezing, film, wedstrijd etc.) is vanuit de rolstoelplaatsen met een ergonomisch verantwoorde houding mogelijk. Dit betekent dat de houding geen nek- of rugklachten oplevert. Indien er voldoende afstand is vanaf de vloer tot het scherm (of de voorstelling) of indien de voorstelling zich op vloerniveau afspeelt, wordt een ergonomische houding mogelijk gehouden.		x	x	x
					De rolstoelplaats is direct naast de reguliere zitplaatsen gesitueerd op hetzelfde vloerniveau zodat de bezoeker met rolstoel naast een eventuele metgezel in reguliere stoel plaats kan nemen. Indien er verplaatsbare stoelen zijn om naast de rolstoelplaatsen te kunnen plaatsen, zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal of op de tribune.		x	x	x
					In een zaal met maximaal 100 zitplaatsen is ten minste 1 rolstoelplaats.			x	
					In een zaal met 101-500 zitplaatsen is ten minste 0,5% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 2. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden). Deze zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal.			x	

				In een zaal met ≥ 501 zitplaatsen is ten minste 0,2% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 3 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels verplaatsbare units naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden). Deze zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal.			x	
				Indien reguliere zitplaatsen naast de rolstoelplaatsen armsteunen hebben, zijn deze opklapbaar aan de zijde van de rolstoelplaats.			x	x
				Indien de rolstoelplaatsen zich in het midden van een gangpad bevinden, dan dient de gang of rij een minimale vrije doorgangsbreedte te hebben van 240cm diep tot aan de rolstoelplaatsen. Dit zodat voor of achter een rolstoelplaats gepasseerd kan worden met een andere rolstoel.			x	x
				In een zaal met maximaal 100 zitplaatsen is tenminste 2% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal). Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
				In een zaal met 101-500 zitplaatsen is tenminste 1% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 2 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
				In een zaal met ≥ 501 zitplaatsen is ten minste 0,5% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 5 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels verplaatsbare units naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
				Iedere rolstoelplaats is ten minste 90cm breed.				x
				Iedere rolstoelplaats is ten minste 140cm lang.				x
				Rolstoelplaatsen en eventuele verplaatsbare units vormen geen obstakel voor veilige vluchtroutes.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Bruikbaar toilet	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Indien de locatie een horecafunctie, overnachtingsfunctie, bijeenkomstfunctie, sportfunctie of vrijetijdsfunctie heeft én er een toilet voor publiek bestemd is, dan is er tenminste één bruikbaar toilet aanwezig.	x			
					Het bezoekbaar toilet kan een regulier toilet zijn, zowel het dames- als herentoilet.	x			
					Het bezoekbaar toilet is in werking (verlichting, spoelreservoir etc.).	x			
					Er is een vrije en vlakke opstelruimte van ten minste 80 x 120cm, grenzend aan closetpot. Deze opstelruimte kan zich (deels) in het voorportaal bevinden.	x			
					Het draaivlak van de deur heeft geen overlap met deze opstelruimte en de deur kan afgesloten worden terwijl een bezoeker met een rolstoel zich op de opstelruimte bevindt.	x			
					De deur van het toilet is afsluitbaar. Indien de opstelruimte zich (deels) in het voorportaal bevindt, is de deur van het voorportaal afsluitbaar. Dit is idealiter middels een vast toiletslot op de deur van het voorportaal, maar het kan ook middels een sleutel die verkrijgbaar is bij een medewerker van de locatie of een deurhaakje. De deur naar het voorportaal biedt privacy (geen glas of doorkijk).	x			
					De toiletrol bevindt zich ten hoogste op 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot.	x			
					Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (bij een pedaalemmer is de hoogte minimaal 40cm).	x			
					Het toilet is visueel schoon.	x	x	x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Rolstoelvriendelijk toilet (toegankelijk toilet)	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Het toilet is in werking (en niet in gebruik als opslagruimte).	x	x	x	x
					Het toilet is visueel schoon.	x	x	x	x
					De toiletrol bevindt zich ten hoogste op 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot.	x	x	x	x
					Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (bij een pedaalemmer is de hoogte minimaal 40cm). Indien er een pedaalemmer aanwezig is, werkt deze bij voorkeur automatisch met sensor voor het openen.	x	x	x	x
					De doorspoelknop bevindt zich op maximaal 135cm hoogte.	x	x	x	x
					Er bevindt zich een slot op de deur tussen 70 en 135cm hoogte vanaf de vloer.	x	x	x	x
					Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.11 Alarmkoord 3.12 Wastafel		x	x	x
					Indien de locatie een horecafunctie, overnachtingsfunctie, sportfunctie of vrijetijdsfunctie heeft én er een toilet voor publiek bestemd is, dan is er tenminste één rolstoelvriendelijk toilet aanwezig.		x	x	x
					Er is een aanduiding van het rolstoelvriendelijk toilet aanwezig op óf naast de deur door middel van een rolstoelsymbool.		x	x	x
					De transferruimte naast de closetpot is vrij van obstakels. Obstakels die max. 15cm uitsteken (zoals een toiletborstel), zijn toegestaan.		x	x	x
					Armsteunen: Er bevinden zich aan beide zijden van de closetpot opklapbare armsteunen. Indien dit niet mogelijk is dan is er tenminste één opklapbare armsteun aan de transfer zijde. Aan de andere zijde bevindt zich een vaste, horizontale armsteun.		x	x	
				KL	Armsteunen: De bovenzijde van de armsteunen bevinden zich op 70 - 80cm hoogte.		x	x	
					Er is een vrije draaicirkel van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Daarboven is de vrije draaicirkel ten minste 135cm.		x	x	x
					De deur draait naar buiten.		x	x	x
					Er is een deurbeugel aanwezig over de volledige breedte van de binnenzijde van de deur op een hoogte van 75 - 95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die goed met de hand omvatbaar is.		x	x	x
				K	Er is een automatische verlichtingssensor aanwezig. Indien dit niet mogelijk is, bevindt de lichtschakelaar zich op een bedienhoogte tussen 70 - 135cm.		x	x	x

				Indien het rolstoelvriendelijk toilet zich niet bij de reguliere toiletten bevindt, is er bewegwijzering aanwezig bij de reguliere toiletten naar het rolstoelvriendelijk toilet. Dit kan een plattegrond zijn met een beschrijving van de route naar het rolstoelvriendelijk toilet.		x	x	x
				De transferruimte naast de closetpot is bereikbaar via ten minste 90cm vrije doorgangsbreedte.			x	x
				Er is een vrije transferruimte van ten minste 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.			x	x
				Er is een obstakelvrij opstelvlak van 90 x 120cm (b x l) in de lengterichting vóór de toiletpot.			x	x
				Er is een obstakelvrij opstelvlak van 90 x 120cm (b x l) in de dwarsrichting vóór de toiletpot.			x	x
				Er bevinden zich opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot.				x
				De afmeting van de toiletruimte is ten minste 195 x 220cm. N.B. Deze afmeting dient gerealiseerd te worden binnen de afgewerkte wanden, zoals de tegels (indien van toepassing).				x
				Er is een obstakelvrij assistentievlak aan de andere zijde van de closetpot van 35 x 70cm.				x
				De afstand vanaf de achterwand tot de voorzijde van de closetpot is 70cm.				x
			KL	De zithoogte van de closetpot (bovenkant bril) bevindt zich op 45 – 50cm.				x
			KL	Armsteunen: De bovenzijde van de armsteunen bevindt zich op 75cm hoogte.				x
				Armsteunen: De armsteunen steken max. 20cm voor de voorkant het de closetpot uit.				x
				Armsteunen: De armsteunen zijn centrisch gepositioneerd t.o.v. het hart van de toiletpot, met een onderlinge afstand h.o.h. van 65 - 70cm.				x
				Armsteunen: De bedieningskracht voor het op- en neerklappen van de steunen is ≤ 30 Newton.				x
			K	Er is minimaal 1 kledinghaak op max. 135cm vanaf de vloer en ≥ 50 cm uit een inwendige hoek geplaatst.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Alarmkoord	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Het alarmkoord bevindt zich in separate, individuele ruimtes zoals het rolstoelvriendelijk toilet en een aangepaste sanitair- of kleedruimte.				
					Er is een alarmkoord aanwezig.		x	x	x
					Het alarmkoord bevindt zich op 20 - 50cm hoogte.		x	x	
					De kleur van het koord (bij voorkeur rood) moet contrasterend zijn met de achtergrond (contrastwaarde R ten minste 0,3).			x	x
					Er wordt binnen 2 minuten gereageerd op het alarmkoord.			x	x
					Er bevindt zich rondom, langs alle wanden een doorgaand signaalkoord op 35 - 40cm, verbonden met een alarmschakelaar.				x
					De benodigde bedieningskracht om de alarmschakelaar in werking te kunnen stellen is ten hoogste 30 Newton, over de gehele lengte van het alarmkoord.				x
					Voor een goede werking van het alarm mogen er niet meer dan 3 hoeken in het alarmkoord worden opgenomen.				x
					Er bevindt zich buiten de ruimte, boven of naast de deur, een alarmlamp met zoemer.				x
					Er bevindt zich binnen de ruimte een verklikkerlampje dat aangeeft dat het alarm in werking is getreden.				x
					Er bevindt zich een resetknop in de ruimte op een bedienhoogte van 70 - 135cm vanaf de vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek.				x
					De werking en veiligheid moeten worden aangetoond. Of de veiligheid en/of werking gelijkwaardig is, is ter beoordeling van de onafhankelijke keurmeester of inspecteur.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Wastafel	Brons	Zilver	Goud	Platina
					De wastafel is ten minste 70cm vanaf de vloer vrij onderrijdbaar (verticaal) en ten minste 15cm inrijdbaar vanaf de voorkant van de wastafel (horizontaal). Obstakels die ten hoogste 15cm uitsteken vanaf de achterwand zijn toegestaan.		x	x	
				KL	Er is een vaste spiegel op de achterwand op met een onderzijde op 100cm vanaf de vloer. Indien er een kantelspiegel aanwezig is, is deze te verstellen op een hoogte 70 - 135cm. De bezoeker moet zichtbaar zijn op een hoogte van 120cm vanaf de vloer.		x	x	
					De kantelfunctie van de spiegel is in werking.		x	x	
				K	Er is een handdroger of handdoek(automaat) of een ander droogapparaat dat bedienbaar is op ten hoogste 135cm vanaf de vloer. Bij voorkeur werkt het systeem automatisch met sensor voor de papieraafgifte.		x	x	x
				K	Er is een zeepdispenser op ten hoogste 135cm vanaf de vloer. Bij voorkeur werkt het systeem automatisch met sensor voor de zeepdispenser.		x	x	x
					Er is een elleboogkraan (éénhendelbediening), kraan met drukknop of automatische kraan aanwezig.			x	x
					Indien de wastafel een warmwaterkraan bevat, dan is de sifon van PVC of een andere niet warmte geleidend materiaal (niet van metaal).			x	x
					Bij een wastafel met warm water is de sifon strak tegen de achterwand gemonteerd.				x
					De wastafel is ten minste 70cm vanaf de vloer vrij onderrijdbaar (verticaal) en ten minste 30cm inrijdbaar vanaf de voorkant van de wastafel (horizontaal).				x
				K	De bovenkant van de wastafel bevindt zich op 80 - 85cm hoogte.				x
				KL	Vaste spiegel: De onderzijde bevindt zich op 100cm en de spiegel heeft minimaal 100cm lengte (bovenzijde minimaal 200cm vanaf de vloer).				x
					De wastafel heeft een oppervlakte van 50 x 60cm (Diepte x Breedte).				x
					Wastafel: Gebruiksvlak 90 x 120cm (120cm vanaf achterwand van de wastafel).				x

Mobiliteit	Visueel	Audatief	Cognitief		Aangepaste kleedruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Indien de kleedruimte zich in een separate, afgesloten ruimte bevindt, is het volgende element van toepassing: 3.11 Alarmkoord.		x	x	x
					Indien er kleedruimtes zijn, is er ten minste 1 aangepaste kleedruimte die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
					Er is toegang tot de kleedruimte met een deur.	x	x	x	x
					De ruimte heeft een draaicirkel van tenminste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
				K	Er zijn ten minste twee kledinghaakjes op 70-135cm hoogte vanaf de vloer.	x	x	x	x
					De ruimte is visueel schoon.	x	x	x	x
					De deur draait naar buiten.		x	x	x
					Toegang met deur: Er is een deurbeugel aanwezig over de volledige breedte van de binnenzijde van de deur op een hoogte van 75 - 95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die goed met de hand omvatbaar is.		x	x	x
					Er is een aanduiding van de aangepaste kleedruimte aanwezig op óf naast de toegang door middel van een rolstoelsymbool.		x	x	x
				K	Toegang met deur: Er bevindt zich een slot op de deur tussen 70 en 135cm hoogte vanaf de vloer.		x	x	x
					De ruimte heeft een draaicirkel van tenminste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
					De ruimte is visueel schoon.		x	x	x
				K	Indien er een lichtschakelaar is, dan is hiervan de bedienhoogte 70 - 135cm.		x	x	x
					Er is een zitmogelijkheid in de ruimte, eventueel met een opklapbaar zitje.			x	x
				KL	De zitmogelijkheid heeft twee armleuningen en een zithoogte van 45-50cm.				x
					Ruimte heeft een afmeting van ten minste 150x190cm.				x
					Er zijn tegen twee van de vier wanden handgrepen voor extra houvast. Bij een algemene groepskleedruimte zijn de handgrepen nabij de zitmogelijkheid geplaatst.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Aangepaste doucheruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
			KL		Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Indien er doucheruimtes zijn, is er ten minste 1 aangepaste doucheruimte die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
					In de doucheruimte bevindt zich een losse douchestoel of een opklapbaar douchezitje.	x	x	x	x
					Het opklapbaar douchezitje is obstakelvrij te bereiken.	x	x	x	x
					De doucheruimte heeft geen verhoogde rand en is een inlooptdouche.	x	x	x	x
					De ruimte is visueel schoon.	x	x	x	x
					Een eventuele waterkering of doucheputje heeft een niveauverschil van ten hoogste 3cm.	x			
					De vrije doorgang tot aan de doucheruimte is ten minste 80cm.	x			
					De ruimte waarin de doucheruimte zich bevindt heeft een draaicirkel van ten minste 120cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Daarboven is de draaicirkel ten minste 105cm. Deze ruimte kan zich deels in de kleedruimte bevinden.	x			
				K	Er bevindt zich een kledinghaakje op 70-135cm hoogte vanaf de vloer.	x			
					De vrije doorgangsbreedte om de doucheruimte te bereiken is ten minste 90cm.		x	x	x
					De doucheruimte heeft een draaicirkel van ten minste 150cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Daarboven is de draaicirkel ten minste 135cm. Deze ruimte kan zich deels in de kleedruimte bevinden.		x	x	x
					Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een niveauverschil van ten hoogste 2cm.		x	x	
					Er is een anti-slip vloer aanwezig of er is een anti-slip mat beschikbaar.		x	x	x
				K	De douchekraan is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
					De douche is voorzien van een thermostatische mengkraan. Dit kan ook een centraal thermostatisch systeem zijn, zoals in een openbaar zwembad.		x	x	x
					Er is een afneembare handdouche aanwezig.		x	x	x
					De handdouche is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
					De handdouche is binnen 65cm van het hart van de douchestoel of het zitje te bedienen en (indien een vast model) haaks op de douchestoel geplaatst.		x	x	x
					Badkuip: Er zijn handgrepen aanwezig of op verzoek beschikbaar.		x	x	x
				KL	De zitting van de douchestoel of het zitje bevindt zich op 45-50cm hoogte.			x	x
					De douchestoel of het zitje heeft opklapbare armleuningen aan beide zijden.			x	x
					De douchekraan is binnen 60cm van het hart van de douchestoel of het zitje te bedienen en (indien een vast model) haaks op de douchestoel geplaatst.			x	x
					Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een niveauverschil van ten hoogste 1cm (bij voorkeur is de vloer op afschot 1:50).				x

					De doucheruimte kan rechtstreeks vanuit een aangrenzende kleedruimte betreden worden.				x
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Aangepaste sanitaire ruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				KL	Het volgende element hoort bij deze voorziening en moet voldoen aan de bijhorende criteria (indien aanwezig): 3.10 Rolstoelvriendelijk toilet 3.11 Alarmkoord 3.12 Wastafel 3.13 Kleedruimte 3.14 Doucheruimte		x	x	x
				K	Indien er sanitaire ruimtes zijn, is er ten minste 1 aangepaste sanitaire ruimte die voldoet aan onderstaande criteria. De aangepaste sanitaire ruimte is een combinatie van een douche-kleed en toiletruimte voor individueel gebruik.	x	x	x	x
					De ruimte is visueel schoon.	x	x	x	x
					Er is toegang tot de kleedruimte met een (schuif)deur.	x	x	x	x
					De ruimte heeft een draaicirkel van tenminste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
					De ruimte heeft een draaicirkel van tenminste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
					De ruimte heeft een minimale afmeting van 220x220cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief			Brons	Zilver	Goud	Platina
					Sportaccommodatie				
					Bij gymzalen of sporthallen biedt ten minste één deur toegang tot de sporthal/gymzaal. Dit mag een nooduitgang zijn, mits deze toegankelijk is en geopend kan worden door een sporter of een sporter zich kenbaar kan maken bij de nooduitgang. De vrije doorgangsbreedte van de deur dient ten minste 120 cm te zijn. Dit kan ook een dubbele deur (meervleugelig) zijn, waarvan beide deuren geopend moeten worden om de vrije doorgangsbreedte te realiseren.		x	x	
					Bij gymzalen of sporthallen biedt ten minste één deur toegang tot de sporthal/gymzaal. De vrije doorgangsbreedte van de deur dient ten minste 150 cm te zijn. Dit kan ook een dubbele deur(meervleugelig) zijn, waarvan beide deuren geopend moeten worden om de vrije doorgangsbreedte te realiseren. Deze deur is via de reguliere route te bereiken, waardoor op route naar de sporthal/gymzaal een vrije doorgangsbreedte van ten minste 150 cm behaald moet worden.				x

Mobiliteit	Visueel	Audatief	Cognitief		Zwembadruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Er is ten minste één zwembad dat voldoet aan onderstaande criteria. Dit is bij voorkeur het wedstrijdbad of het recreatiebad.	x	x		
					Alle zwembaden voldoen aan onderstaande criteria.			x	x
					Op de plek waar bezoekers het zwembad kunnen betreden dient een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm op 0-30cm hoogte aanwezig te zijn.	x			
					Op de plek waar bezoekers het zwembad kunnen betreden, via een zwembadlift of hellingbaan, dient een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm op 0-30cm hoogte aanwezig te zijn.		x	x	x
					Er is tenminste één zwembadlift aanwezig om in het zwembad te komen. Indien er meerdere zwembaden zijn dan dient er bij ten minste één zwembad een zwembadlift aanwezig te zijn. Dit mag ook een mobiele zwembadlift zijn die bij één of meerdere zwembaden gebruikt kan worden.		x		
					Er is ten minste één zwembadlift aanwezig om in het zwembad te komen. Indien er meerdere zwembaden zijn dan dient er bij ieder zwembad een zwembadlift aanwezig te zijn. Dit mag ook een mobiele zwembadlift zijn die bij alle zwembaden gebruikt kan worden.			x	x
					Indien er geen zwembadlift beschikbaar is, dan dient er een hellingbaan aanwezig te zijn waarmee bezoekers het zwembad in kunnen. In dit geval is er ook een zwembad-/doucherolstoel aanwezig waarmee bezoekers (al dan niet met begeleiding) via de hellingbaan het bad in kunnen rollen.		x	x	x
					Indien er een zwembadlift is, dan is deze voorzien van een stoel of zitje zodat bezoekers zittend een transfer kunnen maken tussen de zwembadlift stoel en het zwembad.			x	x
					Wedstrijdbad: Er zijn drijflijnen aanwezig of beschikbaar.			x	x
					Vaste zwembadlift: De zwembadlift is zelfstandig te bedienen.			x	x
					Wedstrijdbad: Er zijn wedstrijdlijnen in hoog contrasterende kleur aanwezig op de boden én het plafond van het zwembad.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Locker / Kluis	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				K	Bij deze voorziening hoort het volgende element: 3.4 Bedieningselement.	x	x	x	x
					Aan de voorkant (bedieningszijde) van de kluisjes én voor de centrale bediening/toewijzing (indien aanwezig) is een vrij toegankelijk gebruiksvlak van 90 x 120cm.			x	x
				K	De kluisjes, lockers of planken hebben een horizontale diepte van ≤ 60cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Aangepaste paskamer	Brons	Zilver	Goud	Platina
			KL		Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Indien er paskamers zijn, is er ten minste 1 aangepaste paskamer die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
			K		Er zijn ten minste twee kledinghaakjes op 70 - 135cm hoogte vanaf de vloer aanwezig in de paskamer.	x	x	x	x
					De ruimte is visueel schoon.	x	x	x	x
					Er is een aanduiding van de aangepaste paskamer aanwezig op óf naast de toegang door middel van een rolstoelsymbool.			x	x
					Er is toegang tot de kleedruimte met een gordijn of (schuif)deur.			x	x
					Draaicirkel tenminste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.			x	x
					Er is een zitmogelijkheid in de ruimte, eventueel met een opklapbaar zitje.			x	x
			KL		De zitmogelijkheid heeft twee armleuningen en een zithoogte van 45-50cm.				x
					De ruimte heeft een afmeting van ten minste 150x190cm.				x
					Er zijn tegen twee van de vier wanden handgrepen voor extra houvast. Indien de ruimte geen aangepaste kleedkamer is (ook wel /miva' kleedkamer genoemd) en zich in een algemene kleedkamer bevindt, dan zijn de handgrepen bij voorkeur in de nabijheid van de zitmogelijkheid geplaatst.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditiel	Cognitief		Winkels en horeca (MKB)	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL O	Bij deze locatie horen de volgende elementen: 3.3 Betaalautomaat 3.5 Meubilair - Tafels 3.6 Meubilair - Stoelen	x	x	x	x
					De onderstaande criteria zijn van toepassing op de volgende categorieën: (Overige) Winkels, Restaurant, Winkels met horeca, Bar.	x	x	x	x
					De criteria bij het MKB zijn (vanwege service, medewerkers of andere mogelijkheden) aangepast. Tenzij anders vermeld in onderstaande, gelden de eerder gestelde criteria.	x	x		
					Indien er een hoogteverschil is van meer dan 4cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan of lift om het hoogteverschil op de route te overbruggen.	x			
					Bij een hoogteverschil van 4-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 24%.	x			
					Indien er bij de (alternatieve) entree onvoldoende ruimte aanwezig is om een permanente en nagelvaste hellingbaan of drempelhulp te plaatsen, dan is er een bordje aanwezig waarmee wordt aangegeven dat er een losse hellingbaan beschikbaar is. Bij voorkeur is er een bereikbare en bedienbare bel/intercom waarmee assistentie opgeroepen kan worden zodat een losse hellingbaan of drempelhulp op verzoek geplaatst kan worden.	x			
					Indien het de deur van de hoofdentree is en deze staat gedurende openingstijden open, dan vervallen de volgende rijen van de onderstaande richtlijnen: rij 9, 10, 11, 12 en 13.			x	
					Indien een buitendeur, dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 2kg.			x	
					Indien een entreedeur met een openingsweerstand van meer dan 2kg en er is een deurdranger aanwezig, dan moet deze afgesteld worden. Indien niet mogelijk dan dient de deur opengezet te worden gedurende de openingstijden.			x	
					Indien een tussendeur na de entree met een openingsweerstand van meer dan 2kg en er is een deurdranger aanwezig, dan moet deze afgesteld worden. Indien niet mogelijk dan dient de deur opengezet te worden gedurende de openingstijden.			x	
					Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugels (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x		
					Markering deur. De richtlijnen van de volgende elementen bevatten meer informatie over de markering van deuren: 2.1 Handmatige buitendeur 2.2 Automatische deur 2.3 Tourniquetdeur 2.4 Handmatige binnendeur		x		

					De entree kan fungeren als een vluchtroute bij een gelijkvloerse winkel met een oppervlakte van maximaal 200m ² . Overige nooduitgangen hoeven in deze situatie niet te voldoen aan de criteria, genoemd in hoofdstuk 4.1 Vluchtroute.		x		
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Restaurant	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL O	Bij deze locatie horen de volgende elementen: 3.3 Betaalautomaat 3.5 Meubilair - Tafels 3.6 Meubilair - Stoelen	x	x	x	x
					Indien er een menukaart aan de muur hangt, dan is deze ook los beschikbaar.	x	x	x	x
					Bij een buffet is er een mogelijkheid om producten aan bezoekers te overhandigen.	x	x	x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Aangepaste slaapkamer	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Bij deze voorziening horen de volgende elementen: 3.23 Bed 3.24 Badkamer	x	x	x	x
					De draaicirkel is ten minste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
					Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (bij een pedaalemmer is de hoogte minimaal 40cm).	x	x	x	x
					Los meubilair, zoals stoelen en tafels, kunnen op verzoek uit de kamer verwijderd worden.	x	x	x	x
				K	De kledinghaakjes in de kast zijn binnen 70-135cm hoogte te bereiken.	x	x	x	x
					De bedienhoogte van de schakelaar van de hoofdverlichting bevindt zich op 70-135cm.		x	x	x
					De draaicirkel is ten minste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte naar de kast is ten minste 90cm.		x	x	x
					De opstelruimte voor de kast is 90x140cm.			x	x
				K	Het bedienpaneel voor airco, ventilatie of verwarming bevindt zich (indien aanwezig) op 70-135cm.			x	x
					Er is een functionerend flits- en vibrerend alarm beschikbaar voor de deurbel.			x	x
					Er is een functionerend flits- en vibrerend alarm beschikbaar naast het reguliere ontruimingsalarm.			x	x
					Indien er in de kast een kledingroede is (om kleeerhangers op te hangen), dan is deze middels een kledinglift naar voren te bewegen.				x
				K	Indien er een vluchtplan is, dan bevindt zich dit op 70-145cm hoogte.				x
					Er ligt harde vloerafwerking. Alle vloerafwerkingen behalve tapijt zijn toegestaan.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Vakantie accommodatie - Bed	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Er is aan ten minste één zijde van het bed een vrije ruimte van 90cm breed.	x	x	x	x
					De verlichtingsschakelaar van ten minste 1 lamp is bedienbaar op ten hoogste 50cm vanaf de rand van het bed. Dit kan ook een losse lamp zijn. In het geval van een tweepersoonsbed, bevindt de schakelaar zich aan de zijde waar ook 90cm vrije ruimte is.		x	x	x
				KL	De bovenzijde van het ingedrukte matras bevindt zich op 45-50cm hoogte vanaf de vloer (wanneer het belast is onder het gewicht van een gemiddeld persoon).			x	x
					Er is een hoog-laag bed inclusief papegaai aanwezig of op verzoek beschikbaar.			x	x
					Tenminste één bed heeft een afmeting van 90x200cm (b x l).			x	x
					Onder tenminste één zijde van het bed is een vrije hoogte van 12cm (voor het gebruik van een tillift). Dit is de zijde waar ook 90cm vrije ruimte naast is.			x	
					Indien het een dubbel of tweepersoonsbed is, bevindt zich minimaal 90cm vrije ruimte aan beide zijden van het bed.				x
					Onder tenminste één zijde van het bed is een vrije hoogte van 30cm (voor het gebruik van een tillift). Dit is de zijde waar ook 90cm vrije ruimte naast is.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Aangepaste badkamer	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				KL	Deze voorziening bestaat uit de elementen: 3.10 Rolstoelvriendelijk toilet, 3.11 Alarmkoord, 3.12 Wastafel, 3.14 Douche ruimte.	x	x	x	x
					In de (aangepaste) badkamer bevindt zich tenminste één douche die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
					In de doucheruimte bevindt zich een losse douchestoel of een opklapbaar douchezitje.	x	x	x	x
					Het opklapbaar douchezitje is obstakelvrij te bereiken.	x	x	x	x
					De badkamer is visueel schoon.	x	x	x	x
					De doucheruimte heeft geen verhoogde rand en is een inloopdouche.	x	x	x	x
					Een eventuele waterkering of doucheputje heeft een niveauverschil van ten hoogste 3cm.	x			
					De vrije doorgang tot aan de doucheruimte is ten minste 80cm.	x			
					De ruimte waarin de doucheruimte zich bevindt heeft een draaicirkel van ten minste 120cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Daarboven is de draaicirkel ten minste 105cm. Deze ruimte kan zich deels in de slaapkamer bevinden.	x			
				K	Kledinghaak op 135cm + vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek.	x			
					Hotel/Hostel: De aangepaste badkamer kan vanuit de aangepaste slaapkamer betreden worden.		x	x	x
					De vrije doorgangsbreedte om de doucheruimte te bereiken is ten minste 90cm.		x	x	x
					De badkamer waarin de doucheruimte zich bevindt heeft een draaicirkel van ten minste 150cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Daarboven is de draaicirkel ten minste 135cm. Deze ruimte kan zich deels in de slaapkamer bevinden.		x	x	x
					Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een niveauverschil van ten hoogste 2cm.		x	x	
					Er is een anti-slip vloer aanwezig of er is een anti-slip mat beschikbaar.		x	x	x
				K	De douchekraan is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
					De douche is voorzien van een thermostatische mengkraan.		x	x	x
					Er is een afneembare handdouche aanwezig.		x	x	x
				K	De handdouche is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
				K	De handdouche is binnen 65cm van het hart van de douchestoel of het zitje te bedienen.		x	x	x
					Badkuip: Er zijn handgrepen aanwezig of op verzoek beschikbaar.		x	x	x
				KL	De zitting van de douchestoel of het zitje bevindt zich op 45-50cm hoogte.			x	x
					De douchestoel of het zitje heeft armleuningen aan beide zijden.			x	x

				K	Indien een douchezitje tegen de wand, dan bevindt de douchekraan zich binnen 60cm van het hart van de zitting.			x	x
					Hotel: Er is een alarmkoord aanwezig.			x	x
					Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een niveauverschil van ten hoogste 1cm (bij voorkeur is de vloer op afschot 1:50).				x
					De afmeting van de badkamerruimte is ten minste 220x220cm.				x

Mobiliteit	Visueel	Audatief	Cognitief		Aangepaste keuken	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften				x
					Er is tenminste één keuken die voldoet aan onderstaande criteria.				x
				K	Het werkblad heeft een hoogte van ten hoogste 90cm.				x
					Het werkblad heeft een diepte ten minste 60cm (voorkant tot achterwand).				x
					Het werkblad heeft een lengte van ten minste 120cm (van links naar rechts, spoelbak mag in deze ruimte zitten).				x
					Het werkblad heeft ten minste 70cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).				
					Het werkblad heeft ten minste 70cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).				x
					Indien de spoelbak zich in het onderrijdbare gedeelte bevindt, dient er een sifon van kunststof te zijn en een hitte-afscherming van de spoelbak aan de onderzijde.				x
					Wastafel: Kraan met "één hendel" bediening.				x
				K	Bij een in hoogte verstelbaar werkblad zijn de volgende criteria van toepassing: 3.4 Bedieningselement				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Vakantie accommodatie	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL O	Verblijven met een woonkamer de volgende elementen zijn van toepassing: 3.5 Meubilair - Tafels 3.6 Meubilair - Stoelen	x	x	x	x
				K	Verblijven met een keuken de volgende elementen zijn van toepassing: 3.25 Keuken	x	x	x	x
					De aangepaste kamer, woning of verblijf wordt als laatste kamer aangeboden aan reguliere gasten wanneer de reguliere kamers, woningen of verblijven zijn volgeboekt. Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de aangepaste kamer wordt overboekt.		x	x	x
					Gasten met een auditieve beperking krijgen (op verzoek) het 06-nummer van de beheerder of receptiemedewerker (in plaats van de standaard kamertelefoon). Hiermee kunnen ze per sms of whatsapp communiceren.		x	x	x
					Er is zowel een auditieve, als een visuele of voelbare alarmsignalering aanwezig.			x	x
					Hotel: Ten minste 1 hotelkamer aan de criteria van 3.20 Slaapkamer.		x	x	x
					Hotel: Ten minste 1% van het totaal aantal hotelkamers aan de criteria van 3.22 Slaapkamer (naar boven afgerond).			x	x
					Hotel: Ten minste 2% van het totaal aantal hotelkamers aan de criteria van 3.22 Slaapkamer (naar boven afgerond).				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Museum - Expositieruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
			KL		Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
					Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 105cm.	x			
					Indien er audio(visuele) fragmenten of effecten aanwezig zijn die beluisterd kunnen worden, zijn er alternatieven methoden aanwezig om deze informatie te ontvangen. Luister fragmenten zijn óók schriftelijk beschikbaar door middel van informatieborden, flyers en/of ondertiteling.	x	x		
					Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 135cm.		x	x	
			KL O		Indien een zitbankje aanwezig, zijn de criteria van het volgende element van toepassing: 3.5 Meubilair - stoelen		x	x	x
					Indien er een audio voorziening aanwezig is (een audio tour, of een luisterfragment bij het expositiestuk), dan bestaat er een mogelijkheid om deze te koppelen met het gehoorapparaat of kan het geluidsvolume verhoogd worden.			x	x
					Indien er audio(visuele) fragmenten of effecten aanwezig zijn die beluisterd kunnen worden, zijn er alternatieven methoden aanwezig om deze informatie te ontvangen. Luister fragmenten zijn óók schriftelijk beschikbaar door middel van informatieborden, flyers of ondertiteling. Indien er een audio tour aanwezig is, is er een koppeling mogelijk met een smartphone app EN/OF kunnen bezoekers deze aansluiten op een gehoorapparaat.			x	x
			K		De aanduiding van de expositieruimte bevindt zich op 100-200cm hoogte.				x
					Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 210cm tot 30cm hoogte van de vloer.				x
			K		De informatiebordjes bevinden zich op 60-145cm hoogte.				x
			K		Vitrine: De objecten in de vitrine zijn zichtbaar op 60-145cm hoogte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Behandelkamer	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 2.2 Automatische deur 2.4 Handmatige binnendeur 2.5 Binnenroute 2.6 Bewegwijzering – binnen 2.7 Verlichting – Binnen 2.8 Hellingbaan - binnen 2.9 Trap – Binnen 1.10/1.11/1.12 Liften	x	x	x	x
				KL O	Indien er een behandelbank aanwezig dan is deze in hoogte verstelbaar.		x	x	x
					Indien er een vaste behandelstoel aanwezig is, dan is deze te verplaatsen of kan de behandeling ook plaatsvinden in een eigen stoel.		x	x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Attractietrein	Brons	Zilver	Goud	Platina
				KL	Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): 1.5 Buitenroute 1.6 Bewegwijzering - buiten 1.7 Verlichting - Buiten 1.8 Hellingbaan - Buiten 1.9 Trap - Buiten 1.10/1.11/1.112 Liften 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Op de plek van de rolstoelplaats is een vrij opstelvlak van 70x120cm beschikbaar.	x	x	x	x
					Indien er een hoogteverschil overbrugd moet worden om de rolstoelplaats te betreden, is er een oprijplaat beschikbaar. De vrije doorgangsbreedte van de oprijplaat is gelijk aan het criterium van: 1.13 Oprit.	x	x	x	x
					Direct naast de rolstoelplaats is een reguliere zitplaats gesitueerd op hetzelfde vloerniveau zodat de bezoeker met rolstoel naast een eventuele metgezel kan zitten.			x	x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief		Vluchtroute	Brons	Zilver	Goud	Platina
					Onderstaande criteria zijn van toepassing op de vluchtroute om buiten te komen (tot en met de deur).		x		
					Onderstaande criteria zijn van toepassing op de route om buiten te komen en om buiten een veilig heenkomen te zoeken.			x	x
					Indien er een hoogteverschil is van meer dan 3cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Indien het niet mogelijk is om een hellingbaan te realiseren dan is het vanaf 25cm hoogteverschil toegestaan om te zorgen voor een evacuatiestoel of evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. In het geval van een evacuatiestoel of evacuatiematras is het aanbevolen het gebruik hiervan te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x		
					Indien er een hoogteverschil is van meer dan 2cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Indien het niet mogelijk is om een hellingbaan te realiseren dan is het vanaf 25cm hoogteverschil toegestaan om te zorgen voor een evacuatiestoel of evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. In het geval van een evacuatiestoel of evacuatiematras is het aanbevolen het gebruik hiervan te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.			x	x
					Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 80cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm.		x		
					Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.		x	x	

					Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 85cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm.			x	
					Verhard pad.			x	x
					Egaal pad.			x	x
				L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 210cm .			x	
				L	Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm .				x
					Indien er een hoogteverschil van 5cm of meer is, dan is dit contrasterend ten opzichte van de aangrenzende vloer. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.				x
					Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm zodat kinderwagens, rolstoelgebruikers en dergelijke elkaar goed kunnen passeren. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m, zodat kinderwagens of rolstoelen, voetgangers kunnen passeren. Het is echter aanbevolen om ook hier 180cm aan te houden. De minimum breedte is ten minste 90cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm.				x
					Op hoofdroutes: De minimum maten bij (haakse) hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten voldoen aan de 'A+B formule', waarbij het volgende geldt: - A+B is ten minste 191cm; - A en B zijn afzonderlijk minimaal 88cm. Bij deze afmetingen is uitgegaan van de wendbaarheid van een rolstoel. In de buitensituatie wordt de A+B formule benaderd vanuit een scootmobiel en gelden andere afmetingen (zie 1.3). Indien in de hoek een vrij oppervlak van 150x150cm aanwezig is, wordt de A+B formule niet berekend en gelden de reguliere vrije doorgangsbreedte criteria.				x

				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Er zijn 2 stroken, geplaatst tussen 90-100cm en 150-160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.				X
			K	Indien er een vluchtplan is, dan bevindt zich dit op 70-145cm hoogte.				x

Mobiliteit	Visueel	Auditief	Cognitief	Vluchtdeur	Brons	Zilver	Goud	Platina
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 80cm.		x	x	x
				Een glazen wand of deur die zich haaks op de looproute bevindt, is voorzien van contrasterende markering. Voorwaarde: - Tussen 90 - 160cm hoogte; - 7,5cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas; - Bij een contrasterende markering met transparantie, mag deze maximaal 40% transparantie hebben; - Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen, tafels); - Bij een volledig glazen deur is zijn de openingsranden voorzien van een ondoorzichtige strook contrasterende markering van minimaal 5cm breed. Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen, rood-zwart. Dit in verband met kleurenblindheid. Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, zolang deze voldoet aan <u>bovenstaande voorwaarden</u>.		x	x	
				Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.			x	x
				De vrije doorgangsbreedte van de deur is ten minste 85cm.			x	x
				Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels te openen met een pushbar.			x	x
				De openingsweerstand van de deur is ten hoogste 2kg.			x	
				De openingsweerstand van de deur is ten hoogste 1kg.				x
				Aan de trek- en duwzijde een vrije opstelruimte van ten minste 50cm breed en ten minste 150cm diep. Indien de situatie niet aangepast kan worden, is de deur voorzien van een pushbar.				x

[illegible]