

Op donderdag 20 augustus stelde de D66-fractie technische vragen over de luchtkwaliteit van scholen. Deze mail voorziet in de beantwoording van die vragen.

Vraag 1 – Is duidelijk of alle schoolgebouwen in West Betuwe voor wat betreft de luchtkwaliteit voldoen aan het bouwbesluit?

De scholen voldoen minimaal aan de eisen van de tijd waarin zij gebouwd zijn. De eisen in het bouwbesluit worden steeds bijgesteld. Er is ook een behoorlijk aantal scholen van voor het bouwbesluit. Dus niet alle scholen voldoen aan de hedendaagse eisen. Eventuele zorgen in het kader van Corona zouden zich enkel voor kunnen doen in de gebouwen waar recirculatie wordt toegepast. De scholen wordt, conform de richtlijnen van het RIVM, geadviseerd om zoveel mogelijk natuurlijk te ventileren.

Vraag 2 – Is over die luchtkwaliteit en over de start van het nieuwe schooljaar vanuit de gemeente contact met de scholen/schoolbesturen?

Het RIVM heeft de scholen voorzien van een protocol om veilig te kunnen starten. Daarom hebben wij geen specifiek contact gehad over de luchtkwaliteit en de start van het nieuwe schooljaar. Wel werken wij samen met de schoolbesturen aan een nieuwe integraal huisvestingsplan, inclusief een uitvoeringsprogramma met welke scholen aan nieuwbouw, renovatie, of een verduurzaming toe zijn. Wanneer de scholen tegen een issue aanlopen vanuit het protocol van het RIVM weten zij ons te bereiken.